

POZNÁMKA

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením

Vnější vlivy: Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány za normální

Krytí: IP40/IP00

Provedení: Skříňový rozváděč oceloplechový P 800x600x2000mm s atypickou náplní dle tohoto výkresu

SCHÉMA

Zapojení pro BD250 a BH630 s podélnou spojkou **ZA-1x-7xxx**



T - **transformátor** - musí být dodržen sled fází
G - **generátor** - musí být dodržen sled fází
F - **pojistky 6 ÷ 16 A s charakteristikou gG**

ZA - **záskokový automat**

XT0	- připojovací svorkovnice	
SA	- přepínač funkce	
H1-6	- signalizace funkce záskokového automatu	- AC 230 V 10 A (AC-3)
H7	- signál zapnut jistič 1	- DC 24 V 0,1 A (proti svorce / - / mínus)
H8	- signál zapnut jistič 2	- DC 24 V 0,1 A (proti svorce / - / mínus)
H9	- signál zapnut jistič 3 (spojka)	- DC 24 V 0,1 A (proti svorce / - / mínus)
H10	- signál chyba	- DC 24 V 0,1 A (proti svorce / - / mínus)
26(L+), 27(N-)	- externí napájení z nezávislého zdroje	- AC/DC 24 V u ZA-xx-x0xx a ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 V, AC 230 V / DC 220 V u ZA-xx-x2xx
SB1	- možnost připojení STOP tlačítka (standardně s propojkou)	
SA2	- možnost připojení revizního tlačítka	

1. BD250...(1. BH630...) - jistič zdroje 1

SP-BHD-X024	- podpěťová spoušť
3. PS-BHD-1000-Au	- pomocný spínač
1. PS-BHD-1000-Au	- návěstní spínač
MP-BD-X230 (MP-BH-X230)	- motorový pohon

2. BD250...(2. BH630...) - jistič zdroje 2

SP-BHD-X024	- podpěťová spoušť
3. PS-BHD-1000-Au	- pomocný spínač
1. PS-BHD-1000-Au	- návěstní spínač
MP-BD-X230 (MP-BH-X230)	- motorový pohon

3. BD250...(3. BH630...) - jistič spojky

SP-BHD-X024	- podpěťová spoušť
3. PS-BHD-1000-Au	- pomocný spínač
1. PS-BHD-1000-Au	- návěstní spínač
MP-BD-X230 (MP-BH-X230)	- motorový pohon

Z - **zátěž**

Poznámka: při použití odpínače není nutné použít návěstní spínač. V případě, že návěstní spínač není osazen, je potřeba propojit svorky pro připojení spínače (1. zdroj - svorky 1 a 2; 2. zdroj - svorky 101 a 102; podélná spojka - svorky 201 a 202).

Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena kopírováním a musí být použita v souladu se SOD a doklady potvrzenými mezi smluvními partnery!

Změna		Provedl		Dne		Podpis
Vypracoval	Miroslav Kozumplík					
Navrhl	Miroslav Kozumplík					
Autorizoval	Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040					
Objedn./koordinace	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace					

Projekční Znalecká Kancelář
Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.:549131520 / mobil 608666444
E-mail: info@kozumplik.com

Investor	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov	Počet A4 2	Stupeň DPS
Stavba	POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE	Datum	11/2015
Část	D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN	Č. zak.	1-1229-1
		P-E2-6200	
Obsah	Nové přívodní pole HR - interní pavilon	Měřítko Kótováno v mm	Č.výkr. D.2.1.1.15