


VÝKOP POD VOZOVKOU – NORMOVÝ ŘEZ



- POZNÁMKA:
1. HLOUBKA VÝKOPU JE DÁNA POŽADAVKEM ČSN 736005 NA MINIMÁLNÍ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ A KONSTRUKCI POKRYTÍ.
  2. PRO SOUBĚHY A KŘIŽOVÁNÍ S JINÝMI KABELY NEBO ZAŘÍZENÍM PLATÍ ČSN 2000-5-52 A ČSN 73 6005.
  3. PŘI BUDOVÁNÍ CHRÁNKY VLOŽIT PROTÁHOVACÍ DRÁT.
  4. CHRÁNKY PŘESAHUJE V DANE HLOUBCE KRAJ VOZOVKY MIN. 0,50 cm
  5. NEJEDNODUŠÍ SE JEVÍ PRŮŽNÁ TRUBKA KOPOFLEX 62/50 BEZ OBETONOVÁNÍ.
  6. POUŽITELNOST TRUBKY KOPOFLEX 62/50 (Z KATALOGU):
- SILNÍČNÍ ZATÍŽENÍ TŘÍDY "A" OD VÝŠKY KRYTÍ 70 cm  
SILNÍČNÍ ZATÍŽENÍ TŘÍDY "B" OD VÝŠKY KRYTÍ 60 cm  
ZATÍŽENÍ VJEZDŮ OD VÝŠKY KRYTÍ 40 cm  
ZATÍŽENÍ TRAMVAJOVOU DOPRAVOU OD VÝŠKY KRYTÍ 50 cm  
ZATÍŽENÍ VLAKEM OD VÝŠKY KRYTÍ 70 cm

NAVŘZENÁ ŠÍŘKA PROFILU BUDE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S KOMUNIKACÍ  
ÚMĚRNĚ PŘÍZPŮSOBENA HLOUBCE POŽADOVANÉHO ULOŽENÍ

±0,000 = 219,580 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Vedoucí projektu: ING. LUDĚK TOMEK Architekt: ING. ARCH. BORIS HLADKÝ	Investor: NEMOCNICE KYJOV, příspěvková organizace Stražovská 1247, 697 33 Kyjov tel. +420 518 601 111 www.nemkyj.cz
Profese: <b>EL</b>	Zpracovatel dílu:	<b>SUBTECH</b> Slovinská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz	
Odpovědný projektant: ING. PETR LAVIČKA	Vypracoval: ING. IVAN MEDVĚD	Kontroloval: ING. PETR LAVIČKA	Autorizace:
Akce: <b>REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNÍHO PAVILONU</b>		Zakázkové číslo: DSP 36-2015	Paré:
Objekt: PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA SILNOPROUDU		Datum: 03 - 2016	Formát: 4x A4
Obsah: SITUACE PŘELOŽEK A PŘÍPOJEK		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
		Měřítko: <b>1:500</b>	Číslo výkresu: <b>D1.10.06-101</b>