



## POZNÁMKA

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N)  
a zvláště nebezpečné (ZN)

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu  
s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány  
za normální

N AA7 AE2 AE4 AF2 AG2 AH2 AK2 AL2 AQ2 ZN AB7 AD2

Tato dokumentace je duševním majetkem autora  
a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena  
kopírováním a musí být použita v souladu se SOD  
a doklady potvrzujícími mezi smluvními partnery.

Změna	Provedl	Dne	Podpis
Vypracoval	Miroslav Kozumplík		
Navrhl	Miroslav Kozumplík		
Autorizoval	Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040		
Objedn./koordinace	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		
Investor	Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov	Počet A4	2
Stavba	POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE	Stupeň	DPS
Část	D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN	Datum	11/2015
Obsah	Rozvodná pojistková skříň ozn. "PRIS10a" - nukleární medicína	Č. zak.	1-1229-1
		Měřítko	Č.výkr.
		Kótováno v mm	D.2.1.1.16

**Projekt  
Znalecká  
Kancelář**  
**Miroslav Kozumplík**  
Sumavská 31, 612 54 Brno  
Tel.: 549131520 / mobil 608666444  
E-mail: info@kozumplik.com