

POZNÁMKA

Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N) a zvlášť nebezpečné (ZN)
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány za normální

N AA7 AE2 AE4 AF2 AG2 AH2 AK2 AL2 AQ2 **ZN** AB7 AD2

Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena kopírováním a musí být použita v souladu se SOD a dohody potvrzenými mezi smluvními partnery!

Změna		Provedl		Dne		Podpis

Vypracoval	Miroslav Kozumplík
Navrhl	Miroslav Kozumplík
Autorizoval	Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040
Objedn./koordinace	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Projekční Znalecká Kancelář
Miroslav Kozumplík
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.:549131520 / mobil 608666444
E-mail: info@kozumplik.com

Investor: Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov

Počet A4: 2 | Stupeň: DPS

Stavba: POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE

Datum: 11/2015

Část: D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení
D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury
D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN

Č. zak.: 1-1229-1

P-E2-6192

Obsah: **Dispoziční schéma rozvodny - dětský pavilon**

Měřítko: 1:100

Kótováno v: mm

Č.výkr.: D.2.1.1.07