


POHLED




POZNÁMKA


Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2: Automatickým odpojením  
Napěťová soustava : 3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S  
Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 jsou nebezpečné (N) a zvláště nebezpečné (ZN)  
Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s přílohou A. ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 považovány za normální



PŮDORYS OSAZENÍ PILÍŘŮ



Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena, kopírována a musí být použita v souladu se SOD a doklady potvrzujícími mezi smluvními partnery.

|   |  |   |  |            |          |         |             |
|---|--|---|--|------------|----------|---------|-------------|
| Změna                                   |  | Provedl   |  | Dne        |          | Podpis  |             |
| Vypracoval                              | Miroslav Kozumplík   |  | <b>Projekt<br/>ZKancelář</b><br><b>Miroslav Kozumplík</b><br>Sumavská 31, 612 54 Brno<br>Tel.: 549131520 / mobil 608666444<br>E-mail: info@kozumplik.com |            |          |         |             |
| Navrhl                                  | Miroslav Kozumplík   |   |  |            |          |         |             |
| Autorizoval                             | Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040                  |   |  |            |          |         |             |
| Objedn./koordinace                      | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace                    |   |  |            |          |         |             |
| Investor                                | Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247, Kyjov              |   |  | Počet A4   | 3        | Stupeň  | DPS         |
| Stavba                                  | POSÍLENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ EL. ENERGIE                    |   |  | Datum      | 11/2015  |         |             |
| Část                                    | D - Dokumentace objektů, techn. a technologických zařízení |   |  | Č. zak.    | 1-1229-1 |         |             |
|   | D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení   |   |  |            |          |         |             |
| Obsah                                   | D.2.1 - Přívodní vedení a rozvody technické infrastruktury |   |  | Měřítko    | 1:20     | Č.výkr. | D.2..1.1.12 |
|   | D.2.1.1 - Venkovní rozvody NN                              |   |  |            |          |         |             |
| Rozvodná pojistková skříň ozn. "PRIS12" |  |   |  | Kótováno v | mm<br>cm |         |             |