

LEGENDA MATERIÁLŮ




STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
101	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-
102	HLAVNÍ ROZVODNA	3,72	BETONOVÝ STÁVAJÍCÍ	-	-	-
103	TRAFO I.	25,11	BETONOVÝ STÁVAJÍCÍ	-	-	-
104	TRAFO II.	5,15	BETONOVÝ STÁVAJÍCÍ	-	-	-
105	ROZVADĚČE	21,08	BETONOVÝ STÁVAJÍCÍ	-	-	-
106	ROZVODNA NN	5,98	BETONOVÝ STÁVAJÍCÍ	-	-	-

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.03.01-001
- V PŘÍPADĚ NESOULADU PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI A SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE (D1.03.06) PLATÍ PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI, NUTNO VŠAK VŽDY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBTETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY (VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT



Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Vedoucí projektu: ING. LUDĚK TOMEK Architekt: ING. ARCH. BORIS HLADKÝ	Investor: NEMOCNICE KYJOV, příspěvková organizace Strážovská 1247, 697 33 Kyjov tel. +420 518 601 111 www.nemkyl.cz
Profese: <b>ARCH - STAV</b>	Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 Fax: +420 533 445 506 E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. MARTIN FORAL	Vypracoval: ING. JAN ZAMRZLA	Kontroloval: ING. MARTIN FORAL	
Akce: <b>REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKO-PORODNÍHO PAVILONU</b>		Zakázkové číslo: DPS 36-2015	Paré:
Objekt: STAVEBNÍ ÚPRAVY TRAFOSTANICE SO 03		Datum: 03 - 2016	
Obsah: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		Formát: 4 A4	
		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	
		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.03.01-101</b>