

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II

Zadavatel:

**Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
IČ: 00212920**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Proč jsou dva rozpočty? Nabídková cena bude jejich součet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel uvádí, že dodavatel v rámci nabídky ocení dokument s názvem „Příloha č. 2 Výkaz výměr“. Dokument s názvem „vykaz vymer“ slouží jako doplněk výše uvedeného výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Jaká je tloušťka izolace v bouraných SDK příčkách (pol. 66)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Tloušťka izolace je předpokládána 200 mm.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Výměra bouraných SDK konstrukcí je výrazně menší než výměra nových SDK konstrukcí. Nechybí tam bourané SDK výměry?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel uvádí, že bourané SDK výměry nechybí, soupis prací bude naceněn v požadovaných výměrách, uvedených v soupisu prací.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Jak bude řešeno zateplení v místě kolize s venkovním schodištěm z pororoštu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel uvádí, že kolem nosné konstrukce bude použit extrudovaný polystyrén v požadované tloušťce (v tloušťce vaty). Požadované zkrácení pororoštu zajistí zadavatel.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Kde jsou položky (nová tenkovrstvá omítka, penetrace, přestěrkování,...) související s finální vrstvou na již provedených zateplených plochách bez finální omítky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Zadavatel uvádí, že zmíněné položky nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

položky č. 83 a 84 obsahují v názvu stejné rozměry 1700/2700 ale různé množství 5,4m², resp. 4,32m². Co je správně(4,59m²)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Zadavatel uvádí, že 5,4 a 4,32 m² jsou skutečně zaměřené plochy otvorů, požadovaná výplň otvorů je pouze v tabulkové hodnotě rozpočtového programu. V případě většího rozměru je nutné nacenit rozšiřující profily, v případě menšího, včetně drobného zasekání výplně do otvoru.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

V technické zprávě je uvedeno v odstavci D.5.7 Zastřešení, že bude samostatná projektová dokumentace s přesnou konstrukcí a provedením. Existuje ta dokumentace? Je to součástí rozpočtu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace zastřešení není předmětem tohoto zadávacího řízení. Zadavatel nacenění variantu uvedenou v soupisu prací (podkladní vrstva + šindel) – příloha č. 2 Výkaz výměr.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Na výkresech je v poznámce č. 5 uvedena oprava a renovace hydroizolace stěn. Jaký je rozsah. Je to součástí rozpočtu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Zadavatel uvádí, že tato položka č. 24 soupisu prací je uvedena s **nulovou** hodnotou množství materiálu, protože je již zrealizovaná a není předmětem tohoto zadávacího řízení.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Jak se bude řešit hydroizolace pavlače, která je netěsná a způsobuje zatékání do zateplení zespodu pavlače?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Zadavatel uvádí, že oprava pavlače není předmětem tohoto zadávacího řízení, a zajišťuje si ji zadavatel sám.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Jaký je rozsah prací na podlahách uvedených v technické zprávě D.5.11 Podlahy a D.5.12 Izolace proti vlhkosti? Je to součástí rozpočtu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Zadavatel uvádí, že práce na podlahách není předmětem tohoto zadávacího řízení, byly již zrealizovány dříve.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Jaká bude podkladní pro živičný šindel v místě stávajícího šindele, který bude odstraněn?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Zadavatel uvádí, že podklad bude dle použitého typu šindele, jak předepisuje konkrétní výrobce šindele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Kde jsou uvedeny položky za výmalby pro SDK konstrukce)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Zadavatel uvádí, že výmalby jsou souhrnně uvedeny v položce č.57, včetně drobné výmalby po zabudování oken v 3.NP. Namísto uvedených vápenných malby bude provedena výmalba disperzní otěruvzdornou malbou 2x + 1x penetrace, bílá. Zadavatel v příloze tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 2 přikládá Přílohu č. 2 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 2.

Přílohy:

1. Příloha č. 2 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 2

Dodavatelé v rámci své nabídky předloží přílohu č. 2 Výkaz výměr v souladu se Souborem vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. V případě, že dodavatel nepředloží tento dokument ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 05. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 2. 5. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele