

LEGENDA

1	PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 45 kW 5-45 kW při 80/ 60°C, 5,4-48,6 kW při 50 /30°C, 5,37 m3/h, DN 15
2.1	KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ OD KOTLE Ø 80/ 125mm - dle typu kotle
2.2	KOAXIÁLNÍ TYPOVÉ ODKOUŘENÍ Ø 80/ 125mm, VEDENO PŘES 1.NP VYÚSTĚNO 1m NAD STŘECHU
3	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYN.TLAKŮ, včetně izolace, max.4500l/hod DN 100, PŘIPOJENÍ DN50
4	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ RS KOMBI MODUL 120, délka 2,2m + 2x STAVITELNÁ PODPĚRA, včetně izolace
5	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ NEREZOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ objem 318 l, max.výkon 73kW, tl.ztráta výměníku 90mbar, trvalý výkon při 60°C 1037 l/h
6.1	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA OTOPNOU VODU 35 l / 6bar+ UZÁVĚR SE ZAJIŠTĚNÍM DN25
6.2	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU+ UZÁVĚR SE ZAJIŠTĚNÍM DN25 - dodávka ZTI
7	AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S ODDĚLOVAČEM PITNÉ VODY- COMPACT, doplňování cca 0,5m3/h při Δp=1,5bar
8	DEMINERALIZAČNÍ ARMATURA , VČETNĚ PATRONY PRO NAPUŠTĚNÍ A DOPLŇOVÁNÍ, 0,4m3/h, 12,000 l x °dH
9	EXTERNÍ TLAKOVÉ ČIDLO - PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ TOPNÉ VODY
10	MĚŘENÍ VODIVOSTI - INDIKACE VÝMĚNY DEMINERALIZAČNÍ PATRONY
11.1	REGULAČNÍ PŘÍSTROJ EKVITERMNÍ REGULACE, VČ. KASKÁDNÍHO MODULU A MODULU PRO PŘÍPRAVU TV - 2x smešovaná větev, 2x nesměšovaná větev- upřesnit dle typu kotle
11.2	PŘÍDAVNÝ MODUL REGULACE - upřesnit dle typu kotle
11.3	VENKOVNÍ ČIDLO TEPLOTY-umístit 3,0 m nad terén, na SZ fasádu
14	VZT JEDNOTKA TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK 70/ 50°C 17,8kW - DODÁVKA VZT
15	DVEŘNÍ CLONA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM 70/ 50°C 20kW - DODÁVKA VZT
21-060120-60	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM, 2x deska, 1x přídavná přestupná plocha , výška 600mm, délka 1200mm, PRAVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ, profilovaná přední deska
20-060100-HG	OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM, 2x deska, výška 600mm, délka 1000mm, PRAVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ, hladká přední deska, hygienické provedení, s hliníkovou elox. mřížkou
OK-200/15/18	Otopná lavice ocelová délka 2000mm,výška 150mm, hloubka 180mm, sada pro připojení těles, stojánky na hrubou podlahu
11V-1600/0588M	Otopné těleso ocelové se svisle orientovanými profily délky 1600mm, šířky 588mm, vertikální provedení, středové připojení
KRT 1220.600	Trubkové otopné těleso obloukové, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1220 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm
TRV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO TĚLESA S INTEGROVANÝM VENTILEM
RŠ	UZAVÍRATELNÉ "H" ŠROUBENÍ ROHOVÉ PRO PŘIPOJENÍ TĚLES S INTEGROVANÝM VENTILEM Rp 1/2 x G 3/4"
TRV 15	TERMOSTATICKÝ VENTIL DN 15 - ROHOVÝ S HLAVICÍ TERMOSTATICKÉHO OVLÁDÁNÍ PRO VEŘEJNÉ BUDOVY
Š 15	REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN 15 - ROHOVÉ
PAH-M	INTEGROVANÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA DN 15-rohová, PRO PŘIPOJENÍ TĚLES S ROZTEČÍ 50mm, součástí dodávky je TERMOSTATICKÁ HLAVICE, 2ks REDUKCE 1/ 2" na 3/ 4" , TĚSNĚNÍ „o"kroužkem, 2ks PLOCHÉ TĚSNĚNÍ PRYŽOVÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	Název
E1.1.01	Závětří
E1.1.02	Vstupní hala
E1.1.03	Recepce
E1.1.04	Čekárna
E1.1.05	Chodba
E1.1.06	Příprava
E1.1.07	Ordinace Oční
E1.1.08	Čekárna
E1.1.09	Příprava
E1.1.10	Ordinace praktik
E1.1.11	Předsíň WC muži
E1.1.12	WC muži
E1.1.13	Předsíň WC ženy
E1.1.14	WC ženy
E1.1.15	Výdej LP
E1.1.16	Uchování LP
E1.1.17	Úklid
E1.1.18	Výdej ÚP
E1.1.19	Neobsazeno
E1.1.20	Neobsazeno
E1.1.21	Neobsazeno
E1.1.22	Chodba
E1.1.23	Schodiště
E1.1.24	Předsíň WC muži
E1.1.25	WC Muži
E1.1.26	Předsíň WC ženy
E1.1.27	WC Ženy
E1.1.28	Denní místnost
E1.1.29	Server
E1.1.30	Chodba
E1.1.31	Ordinace kardiologie
E1.1.32	Příprava
E1.1.33	Ordinace kardiologie
E1.1.34	Ordinace neurologie
E1.1.35	Příprava
E1.1.36	Ordinace neurologie
E1.1.37	Příprava
E1.1.38	Ordinace interna
E1.1.39	Ordinace kožní
E1.1.40	Příprava
E1.1.41	Ordinace diabetologie
E1.1.42	Odběry
E1.1.43	WC ZTP
E1.1.44	Úklid
E1.1.45	Terasa
E1.1.46	Kartotéka

LEGENDA ČAR

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PE-Xa VEDENO V PODLAZE
- VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PE-Xa VEDENO V PODLAZE
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - Cu VEDENO VOLNĚ
- VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY - Cu VEDENO VOLNĚ
- VZT PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY VZT Cu VEDENO VOLNĚ
- VZT VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY VZT Cu VEDENO VOLNĚ
- TV PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY VZT Cu VEDENO VOLNĚ
- TV VRATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY VZT Cu VEDENO VOLNĚ
- E POTRUBÍ EXPANZNÍ - Cu
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY -PPR
- ELEKTROINSTALACE
- ODPADNÍ POTRUBÍ HT-PLASTOVÉ
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

POZNÁMKA : TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY 70/50°C

±0,000 = 281,000 m n.m. B.p.v.

generální projektant	Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno
projektant části	CM projekt, s.r.o., Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče, Sladkého 13, 617 00 Brno, www.cmprojekt.cz
architekt	ADAM RUJBR ARCHITECTS
HIP	Ing. Michal Surka
kontrolovał	Marek Cabal
vypracoval	Marek Cabal
kreslił	Marek Cabal
zodp. projektant	Marek Cabal
stavebník	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov
místo stavby	Tišnov, ul. Purkyňova

REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I.ETAPA
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU

název stavby	
objekt	SO 01
část	D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP
dokument	15-18
datum	10/2016
formát	10 A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1: 50
číslo přílohy	D.1.4.1.102