

OZNAČOVÁNÍ PROSTUPŮ A DRÁŽEK :

VZDUCHOTECHNIKA VZT

POZNÁMKY K PROSTUPŮM :

Drobné otvory a drážky v železobetonu zděvu a nosných stěnách nevykazujeme (např. elektroinstalace, napojení kondenzátu na kanalizaci ap...).
Otvory a drážky a přípojách a nevcených stěnách nevykazujeme, pokud nemají vliv na nosnost konstrukce.
Soulad výšky jsou vztaženy k číslé podaze danému podlaží.
Definitivní koordinace prostupů bude provedena s konkrétními dodavateli před zahájením prací.
Prostupy budou provedeny dle požadavků.
Před zahájením bouracích prací budou vyhledány všechny inženýrské sítě a kolizní z nich budou uzavřeny či odpojeny, následně dle potřeby upraveny.
Před zahájením prací budou definitivní trasy na místě odsouhlaseny zástupcem generálního projektanta.
Vyřešení prostupů řešeno ve stavební části projektové dokumentace.

LEGENDA K REALIZACI VZT:

- PODHLED Z SDK TL. 12,5MM — stěny a podhledy se sádrokartonové konstrukce, nasazení na jiný materiál pomocí stěnových a montážních profilů
- BOK PODHLEDU Z SDK — v místě změny výškové úrovně podhledu ve výšce rozdílu nenasazených desek
- ČISTÝ PROSTUP STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ — zabírané otvory dále, kdmenšena značení. Šířka x výška, otvor na trasách jsnšíl nebo přípomítat
- +26500 — SVĚTLÁ VÝŠKA V MM — k podhledu či stropu, relativní kótu k podlaze v dané místnosti

POZNÁMKY K PODHLEDŮM

Před realizací bude zpřesněna koordinace provedení podhledu a kontaktací elektro a ostatních profesí.

LEGENDA MATERIÁLŮ NOVÝCH

- NOVÉ PRVKY — okna dřevěná s izolačním zasklením a sublimním profilem bílého nebo okna špaletová jako repliky oken původních, dále okna hliníková s předsazeným prosmykovým zasklením Glym dodavatelem nebo okna hliníková přímená - dle polohy v objektu a tabulek, platí i pro ostatní výrobky PSV
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 160MM, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B — souvrství s EPS 100 S (tl.dle tabulek) 80% stupně únikových cestmen, zástupce bude přidáno pře sešlí v min. 30mm
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ TL. 150MM, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B — souvrství s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací, zástupce bude přidáno pře sešlí v min. 30mm
- INJEKTÁŽ POD ÚROVNÍ SOKLU — proti kapilární vlhkosti, tl. dle mapy, prvotně 12mm, následujícími krém na vodní bázi bez rozpouštědel, v 1 PP plocha 20m² - v 1 NP plocha 30m² - mapy viskózní zvětšení a zkontrolujte
- NOVÝ BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK — v přírůmi spádu min. 3%, skladba 51, betonové dlaždice v prostoru se stávajícího betonového koryta
- ZATEPLENÍ SOUVRSTVÍ PLOCHÝCH STŘECH — dle v dvrém místě uvedené skladby, nevnější vrstvaní alby nedkuživy z zatepleny
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE OD ANGLICKÝCH DVORKŮ — potrubí KG DN100, základních sklopu, spád min. 2%, sklop z vyhlínáním výhybky hutnění po 220mm
- PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY — krytá z kapilárních krytích dlaždic tl. 300mm a 600mm (skupiny) na flexibilní lepidlo, plocha stěny obložená mozvrtku řídí z nakolmovanou mřížkou, matty se zhušťujícím vlákny, jemný štuk a lasáční barva de facto - dílčeně V 230
- PROVĚTRÁVANÁ OMÍTKA VČ. KORUNY A SANACE — krytá z kapilárních krytích dlaždic tl. 300mm a 600mm (přílhy na flexibilní lepidlo, plocha stěny obložená mozvrtku řídí z nakolmovanou mřížkou, matty se zhušťujícím vlákny, jemný štuk a lasáční barva de facto - dílčeně V 230, sanace stěny proti vzlínání vlhkosti - injektáž, sanační omítka + štěrek lepidlo, podklad sanován omenkovou vodou, nebo nahodnotě v dvoříce 30mm
- V3 (12) K27 (T05) — VÝROBKY PSV — označení jednotlivých výrobků - výplní otvorů, klempířských prvků, ostatních prvků vyznačených v v. 6, detailně zpracovaný v samostatných tabulkách

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, Č. NEPŘESVĚDČITELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ ZPRUVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ. RESP. UPRAVENÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
POVOZNÍ SKLADBY A KONSTRUKCE JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE A JSOU KARKOVÉ OVĚŘENY.

SCHÉMA ŠKOLY

ROZSAH 1.ETAPY

VICE, VIZ TEXTOVÁ ČÁST PO A TABULKY PRVKŮ

±0,000 =REL

PROJEKT - SERVIS Ing.Stejan STAVEBNÍ PROJEKCE

OBJEDNATEL	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, Brno	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing. Stejan Z. Ing. Stejan Z.
AUTOR STUDIE	Slovanská náměstí 7, Brno	ARCHITEKT	Brno – Královo Pole Ing. Marek T.
STAVBA	Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Charvátská / etapa č.1 Architektonicko - stavební řešení	STAVEBNÍ ÚŘAD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD DATUM MĚŘÍTKO ČÍSLO ZAKÁZKY	MČ Brno-střed ÚŘP 01.2019 1: 50 E.ARCADIS
OBJEKT	Půdorys 2.NP nový stav Slovanské náměstí	D.1.1	15