

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Yvona Čumová

Klatovská 20

602 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
02.03.2016Naše značka:
115160029
(8403)Vyřizuje:
Ing. Jana VidenkováBrno dne:
02.03.2016**Věc: Rekonstrukce Nemocnice Tišnov - I. etapa. Novostavba ambulantního traktu****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Tišnov, ul. Purkyňova

Stavebník: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o., Atelier 99 s.r.o.

Č. zakázky: Datum: 02/2016

Předmětem předloženého projektu je výstavba dvoupodlažního ambulantního traktu pro umístění 7 ordinací a lékárny v 1.NP, v 1.PP pak bude umístěno sociální zázemí lékařů, příjmová a skladovací část lékárny, parkování lékařů a parkování sanitek vč. sociálního zázemí řidičů.

Pro veřejnost je určeno v ambulantním objektu 1.NP, které je přístupné přes přístupový chodník. Chodník má spád 2% a pak 5,43%. Celkem je zřízeno 29 stání - 19 venkovních parkovacích stání a 10 krytých pro personál - z toho 2 vyhrazená, 4 stání pro sanitky. V objektu je uvažováno s 25 zaměstnanci, z toho 4 řidiči sanitek.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejnost a d) pro výkon práce celkově 25 a více osob.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. v 1.NP je nesoulad výšek čistých podlah (0,00 v řezech, 0,10 v půdorysu)
2. výrazné označení z pruhu značek o průměru min. 50mm provést u všech prosklených stěn (nejen dveří)
3. dveře hygienických místností pro veřejnost musí mít na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Brailově písmu, viz čl. 5.2 přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009Sb.
4. zábradlí
5. u recepčního pultu je třeba respektovat požadavky bodu 1.1.5 pro podjezd sedátka/stupaček vozíku a bodu 1.3 umožnit indukční poslech, požaduje se střední hladina osvětlení 300 lx - přílohy č. 1 vyhlášky 398/2009Sb
6. u schodiště doprojektovat zábradlí dle bodu 2.1.3 přílohy č. 1 vyhlášky 398/2009Sb., doporučujeme kontrastní označení nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene v souladu s požadavkem bodu 2.2.1 přílohy č. 1 vyhlášky 398/2009Sb .

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

J. Videnková
Ing. Jana Videnková, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského nám. 3, 60200 Brno

Adr. doručovací: Zahradníková 15, 60200 Brno

737256161, jana.videnkova@seznam.cz

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-115-