

Atelier A99, s.r.o.
Purkyňova 99
618 00 Brno

naše značka
5001290928

vyřizuje
Ing. Hana Chladilová

datum
18.04.2016

Věc:

Novostavba ambulantního traktu SO 01 - areálový a vnitřní rozvod plynu, nové OPZ.

Obec: Tišnov

Ulice: Purkyňova 279

K.ú. - p.č.: Tišnov-1860/41

Stavebník: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

V rámci rekonstrukce nemocnice dochází k realizaci novostavby ambulantního traktu za budovou ZZS JMK. Napojení areálového rozvodu plynu bude na stávající STL plynovodní přípojku provedeno rekonstruovaným areálovým rozvodem, pro Nemocnici Tišnov, příspěvkovou organizaci to bude zřízení nového odběru plynu dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090065692.

Umístění HUP: konec plynovodní přípojky - pilíř.

Plynoměr, typ a rozteč: G 16, rozteč 250 mm

Regulátor tlaku plynu: ano

Přetlak při měření: 2 kPa

Maximální požadovaný příkon: 11 m3/hod

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.

Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty>.

Smlouva o připojení číslo: 320090065692.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001290928 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Bmo

- 201 -

Ing. Hana Chladilová
technik připoj. a rozvoje PZ-Morava jih
odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava jih
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532227553
hana.chladilova@rwe.cz