

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje  
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO  
Kounicova 24, 611 32 Brno

Č. j. KRPB-179709-1/ČJ-2015-0600DI-ŠME

Brno 14. srpna 2015

Počet stran: 1

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

**Vyjádření k akci: "Rekonstrukce nemocnice Tišnov – novostavba ambulantního traktu na pozemcích p. č. 883, 1439, 1440, 1441, 1442, 1860/2, 1860/38, 1860/40, 1860/41, 2347/1, 2348/1 v k. ú. Tišnov a v obci Tišnov".**

Dne 22. 07 2015 byla doručena našemu Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK Vaše žádost o vyjádření k dokumentaci výše uvedené akce. Po posouzení Vámi předložené dokumentace sdělujeme, že Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK nemůže k této akci vydat kladné vyjádření v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění, protože v dokumentaci chybí důležité informace pro její objektivní posouzení.

Pro vydání kladného vyjádření ze strany našeho pracoviště je třeba v předkládané dokumentaci v souladu s platnou legislativou:

- umístění varovného pásu v prostoru parkovacích stání vyhrazených pro osoby ZTP není v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
- v místě vyústění parkovacích stání vyhrazených pro osoby ZTP na přilehlý chodník je třeba umístit ochranné sloupky, aby nedocházelo k možnému pojíždění chodníku motorovými vozidly, případně k ohrožení procházejících chodců.

Pokud budete opětovně žádat o vyjádření k výše uvedené stavbě, zašlete v souladu s našimi připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému č. j. (2x výkresy situace a řezy: 1x archiv PČR, 1x nedílná příloha souhlasného vyjádření).

zpracoval:  
prap. Mgr. Jiří Šmerda  
inspektor  
tel.: 974 623 290

komisař por. Mgr. Tomáš Kudlíčka DIS.  
koordinátor