

Yvona Čumová
Klatovská 20
602 00 Brno

Váš dopis ze dne:
8.7.2015

Naše značka:
115150036/8212

Vyřizuje:
Vídenková

Brno,
13.7.2015

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Název a místo stavby: **Rekonstrukce nemocnice Tišnov-I.etapa**
Novostavba ambulantního traktu
Stavebník: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 279, 666 13 Tišnov
Projektant: Atelier 99 s.r.o.
Č. zakázky:
Datum zpracování: 07/2015

Předmětem předloženého projektu je výstavba dvoupodlažního ambulantního traktu pro umístění 8 ordinací a lékárny v 1.NP, v 1.PP pak bude umístěno sociální zázemí lékařů, příjmová a skladovací část lékárny, parkování lékařů a parkování sanitek vč. soc. zázemí řidičů. Objekt-1.NP- bude přístupný přes rampu, která má spád 2% a pak 8.33%

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností a d) pro výkon práce celkově 25 a více osob.

K předložené dokumentaci máme připomínky:

- Signální pás nového místa pro přecházení osově navázat na stávající úpravu. Signální pásy míst pro přecházení odsadit o 300-500mm od varovného pásu. Doplnit signální pás v místě druhého místa pro přecházení. Od vyhrazených stání zajistit bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.
- Mezi vyhrazenými stáními doporučujeme barevně vyznačit manipulační plochu.
- Dveře hygienických místností musí mít na vnější straně ve výši 200mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu, viz čl. 5.2 přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009Sb.
- Dveře do ordinací vybavit vodorovnými madly přes celou šířku dveří (nutná stavební připravenost v ploše dveřních otvorů), viz čl. 3.1.3 přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009Sb.
- Vstupy, příp. prosklené stěny, musí být snadno rozeznatelné vůči okolí – označit podle požadavků v čl. 1.2.2 a 3.2 přílohy č. 3 vyhlášky 398/2009Sb.

Po posouzení dokumentace lze konstatovat, že stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání stavby, budou-li do dalšího stupně PD zpracovány výše uvedené připomínky.

- Požadujeme předložit dokumentaci pro stavební povolení nebo realizaci ke schválení/posouzení (bezplatně v rámci konzultačních hodin).

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -115-

Ing. Jana Vídenková, odborný konzultant
adr. střediska: Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno
tel. 737 256 161
ks-jihomoravsky@nipi.cz, jana.videnkova@seznam.cz