

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Datum:

BV/4077-3/2015-Ke

Ing. Kejvalová Eva

545532246

14. 9. 2015

Tišnov – rekonstrukce nemocnice – I. etapa, novostavba ambulantního traktu

Vyjádření k PD pro územní řízení

Projekt: AXP projekt s.r.o., Ing. Hladíková, Brno, 07/2015 – DUR
Investor: Nemocnice Tišnov

Zjednodušený popis návrhu z PD:

Rekonstrukce areálu nemocnice - ambulantní část E- vyvolala podmiňující investici – rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu – stávající vodovod DN 80 bude vyměněn - nový řad z tvárné litiny LT DN 100 – délky 66 m, investorem rekonstrukce vodovodu bude Svazek vodovody a kanalizace Tišnov, který je majitelem stávajícího vodovodu.

Z nového rekonstruovaného řadu – povede nová **vodovodní přípojka DN 50 – PE100 RC SDR 11 PN 10 – délky 13,05 m**. Měření ve vodoměrné šachtě, za šachtou pokračuje areálový rozvod pitné vody DN 50.

Kanalizace – v areálu řešena jako oddílná, dešťová vody ze střech – napojena do retenční nádrže spolu s dešťovou vodou z parkovacích ploch.

Splaškové vody - napojení samostatnou větví za retenčním bloky dešťových vod do již společné jednotné kanalizační přípojky. V šachtě před propojem nátoku splaškových vod bude osazena zpětná klapka, která zabrání nátoku splašků do retence. Venkovní areálová kanalizace – PVC DN200 SN12.

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS):

1. Souhlasíme s umístěním shora uvedené novostavby včetně IS dle předložené PD. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítí musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
2. Souhlasíme s napojením areálu na veřejný vodovod (který bude předem zrekonstruován) a kanalizaci a s vybudováním navržené vodovodní i kanalizační přípojky včetně areálových rozvodů.

Adresa divize
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

3. Vedení trasy vodovodu a kanalizace ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
4. Veškeré objekty musí být umístěny tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.
5. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem


VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Brno - venkov

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

20



Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99

612 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje :

Tel.:

Datum:

BV/4077-4/2015-Ke

Ing. Kejvalová Eva

545532246

14. 9. 2015

**Tišnov – rekonstrukce nemocnice – I. etapa, novostavba ambulantního traktu
IO 300 Rekonstrukce vodovodu**

Vyjádření k PD pro územní řízení

Projekt: AXP projekt s.r.o., Ing. Hladíková, Brno, 07/2015 – DUR

Investor: Svazek vodovody a kanalizace Tišnov

Rekonstrukce areálu nemocnice - ambulantní část E- vyvolala podmiňující investici – **rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu** – stávající vodovod DN 80 bude vyměněn - nový řad z tvárné litiny **LT DN 100 – délky 66 m.**

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS):

1. Souhlasíme s navrženou rekonstrukcí vodovodu, která byla vyvolána výstavbou nového ambulantního traktu nemocnice Tišnov.
2. Trasa rekonstruovaného vodovodu musí být navržena tak, aby ve vztahu k ostatním IS odpovídala požadavkům dle ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
3. Napojení areálu na veřejný vodovod bude provedeno až po vybudování navržené rekonstrukce vodovodu.
4. Trasa rekonstruovaného vodovodu pro veřejnou potřebu musí být uložena pod veřejně přístupným prostranstvím.
5. Ochranné pásmo (OP) vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k řadům nebo

ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky, provádět terénní úpravy.

6. Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu, který musí být v rozsahu pro realizaci stavby.

Doba platnosti vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno - venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
20

Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru