


Prostupy - chráničky



- POZNÁMKY:
- mezi podkladním betonem a základovou betonovou konstrukcí bude provedena hydroizolační vrstva z dvou pásů SBS modifikovaného asfaltového pásu + separační fólie, požadavek na hladký povrch podkladního betonu
  - výjimkou je založení kotleny a tech.míst. chlazení: Pod základovou deskou nesmí být separační fólie ani HI pás. Musí být zajištěno tření betonu
  - základová betonová konstrukce - bílá vana - požadavek na nižší vývoj hydratačního tepla za účelem eliminace raných trhlin (votba vhodného w/c a kameniv) (pokud není předepsáno jinak)
  - Před zabetonováním desky je nutný dozor a kontrola podloží z důvodu, že na stavbě zastížené navážky bývají nevyzpytatelné a sondy jsou pouze bodové údaje, které nemusí být platné na celé části plochy pod základovou deskou. Je nezbytné nutné potvrdit předpoklady návrhu založení!!!
  - před provedením betonáže základové desky budou osazeny instalace - kanalizace, chráničky pro silnoproud a slaboproud, VZT potrubí pro větrání chůč, provedeny prostupy, NUTNÁ KOORDINACE S JEDNOTLIVÝMI PŘEFESEMI !!
  - základové deska: Beton C25/30 XC2, Dmax. 22, S3, krytí 50 mm, požadavek na nízké smrštění a malý vývin hydratačního tepla!!
  - podkladní beton: Beton C12/15
  - dilační spára osazena deskou XPS tl. 50mm + těsnícím dilačním pásem (OV/73b)
  - nutné dodržení dilačních spar i v celé horní stavbě
  - pro realizaci bude vypracována realizační a dílenská dokumentace

± 0,000 = 226,25 m n.m., Bpv

ENERGÁLNÍ PROJEKTANT: <b>Ateliér Velehradský, s. r. o</b> Libušina údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 293 63 140 T: +420 547 221 936			STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBNÍ OBJEKT: S0 01		AUTORIZACE:	
SUBODAVATEL:			ČÁST PD: DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROJEKTNÍ ČÁST: 011-ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM: 4/2019	
STAVBNÍK: JIHOHMORAVSKÝ KRAJ			HŘÍŠTNO: 1: 100		OPROVODNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský	
MÍSTO STAVBY: BUČOVICE, Zahradní 761			VYPRACOVAL: Ing. Jan Kubík, Ing. Martin Javůrek		NÁZEV VÝKRESU: ZÁKLADOVÁ DESKA	
ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: Domov pro seniory v Bučovicích			STUPĚŇ PD: DPS		STAVBNÍ OBJEKT: S0 01	
1427			ČÁST PD: D		VÝKRESU: AS-01-102a	