

LEGENDA :

Topná voda 70° — Topná voda PDL 45°C — Topná ÚT 70°C
Vratná voda 50°C — Vratná voda PDL 40°C — Vratná ÚT 55°C

ZDROJ: plynová kotelna III.kategorie s kondenzačními kotli
rozvody – ocelové svařované a závitové potrubí na hlavních trasách, plastové potrubí v podlahách, Cu přípojky ÚT
HAKK: přeplňovací horkovodní kulové uzávěry PN25/PN40.
KK kulové kohouty
EXP - expanzní nádoby (provedení dle teplot a zátěžné oblasti)
3cVt trojcestné regulační ventily se servopohonem v dodávce MaR – UT jen montáž
ZKL mezipřírubová nízkoodporová zpětná klapka
pro svislé vedení potrubí stavba přípravi drážky
izolace potrubí – z min.vláken s povrchovou ochranou AL folií, příp. zdravotní PE návleková izolace
otřruhce TV – nerezové PPV s okamžitými nátoky – předehřev 2500 a dohřev 600
Při montáži bude dbáno na funkčnost a estetickou úroveň.
otopná plocha – deskové otopná tělesa v provedení VK (DOT), žebříčková OT (KLMM), konvektory (LKE) a podlahové topení
TRH termostatické hlavice s kapalinovým čidlem
VKV dvojité kulové kohouty pro připojení těles VK
RRVpT, ručně regulovatelné škrcení
průchody potrubí konstrukcemi protipožárně těsnit do PBŘ.
napojení deskových otopných těles zásadně ze stěny s volným prostorem pod OT pro úklid (LKE zespodu)

Projekt pro výběrové řízení 1 – po výběru musí být projekt uveden do souladu s podklady komponent dodavatelskou dokumentací.

Prostorová koordinace tras je na samostatných výkresech stavební části
Je bezpodmínečně nutné podle těchto zásad postupovat.

±0,000=226,250pv

ATELIER DOMOV	Ateliér Hradecký, a. s. + 1 Masarykovo nám. 1557/6, 623 00, Brno E: 243 63 96 E: info@atelierdomov.cz T: +420 547 225 956	STAVEBNÍ OBJ.	DOMOVSKÉ NA HRADECKÉ ZÁHUBÍ	ALTERNACE	
		HLAVNÍ OBJEKT	5001		
		ČÁST OBJ.	DOKUMENTACE ODBORŮ		
		NÁZEV OBJ.	ÚTVAL ÚSTAVNÍ HRUTNÉ STAVBE ÚSTŘEDNÍ		
SPOLUPRACUJÍCÍ:	ing.Petr Schreiber, PhDTřída 29 Brna 68 a E: 602 [illegible] TATRY 296 065 pschreiber@seznam.cz	STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
		KÓDOVÁ	00	ČÍSLO	5.14.
VYPRACOVAL:	ARCHITEKTURA ATELIÉ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing.Petr Schreiber		
KRAJ STAVBY:	BŘEZNÍC Záhradní 361	VYPRACOVAL	ing.Petr Schreiber		

PROJEKT Č.	NÁZEV PROJEKTU		NÁZEV VÝKRESU		
1427	Domov pro seniory v Bučovicích		VYTÁPĚNÍ - půdorys 2.NP		
STAVEBNÍ NÁZEV	STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST NÁZ.	Č. STAVEBNÍ	V. ROZSÍ.	V. TAB.
DPS	S001	D	D.1.4.4.04		