

LEGENDA :

Topná voda 70°
Vratná voda 50°C
Topná voda PDL 45°C
Vratná voda PDL 40°C
Topná OT 70°C
Vratná OT 50°C

ZDROJ: plynová kotelna III.kategorie s kondenzačními kotli
rozvody – ocelové svařované a zdvojené potrubí na hlavních trasách, plastové potrubí v podlahách, Cu přípojky OT
HWK: přeplachovací horkovodní kulové uzávěry PN25/PN40
KK kulové kohouty
EXP: expanzní nádoby (provedení dle teplot a přítlaké náplně)
3cX trojcestné regulační ventily se servopohonem v dodávce MaR – UT jen montáž
ZKL: mezipřírubová různoodporová zpětná klapka
pro svislé vedení potrubí stávbu přípravi drážky
izolace potrubí – z min.vláken s povrchovou ochranou Al. folií, při zabudování PE návleková izolace
ohřívače TV – nerezové PPV s akumulačními nádobami – předehřev 2500l a dohřev 600l
PK montáže bude dbáno na funkčnost a estetickou úroveň.
otopná plocha – deskové otopné těleso v provedení VK (DOT), žebříčková OT (KLMM), konvektory (LKE) v podlahové topení TRH - termostatické hlavice s kapalinovým čidlem
VKX dvojité kulové kohouty pro připojení těles VK
RNp5 ruční regulovatelné šroubení
průchody potrubí konstrukcemi protipožárně těsnit dle PBŘ
napojení deskových otopných těles situačně ze stěny s volným prostorem pod OT pro úklid (UKE zespodu)

Projekt pro výběrové řízení ! – po výběru musí být projekt uveden do souladu s podklady komponent dodavatelskou dokumentací.

Prostorová koordinace tras je na samostatných výkresech stavební části
Je bezpodmínečně nutné podle těchto zásad postupovat.

±0,000=226,250Bpv

STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavba:	Dům pro seniory v Bučovicích		
Část:	D.1.4.4.05 VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 3.NP		
Měřítko:	1:50	Datum:	10/2019
Vypracoval:	Ing.Petr Schreiber	Kontroloval:	Ing.Petr Schreiber
Číslo zakázky:	1427	Číslo stavby:	
Fáze:	DPS	Číslo objektu:	S001
Část:	D	Číslo výkresu:	D.1.4.4.05