


Poznámka:


Umístění SPD v rozvaděči bude řešeno tak, aby nedocházelo ke křížení chráněných a nechráněných vodičů a tím ke snížení funkce SPD. Jednotlivé SPD budou umístěny na kraj rozvaděče.


Všechny vstupy a výstupy budou řešeny přes svorky RSA!


POPIS ŠTÍTKŮ


- 1 – VYPNUTO –QA1.1 – NAPÁJENÍ VYPNUTO
- 2 – ZAPNUTO –QA1.1 – NAPÁJENÍ ZAPNUTO
- 3 – PVA1 – MULTIMETR
- 1 – VYPNUTO –QA3.2 – NAPÁJENÍ VYPNUTO
- 2 – ZAPNUTO –QA3.2 – NAPÁJENÍ ZAPNUTO

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 Vedoucí projektu: Ing. Michal Palíšek E: palisek@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div></div>		<div>STUPEŇ PD:</div> <div>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</div>		<div>AUTORIZACE:</div>	
		<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 01</div>			
		<div>ČÁST PD:</div> <div>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div>			
		<div>PROFESNÍ ČÁST:</div> <div>D.1.4.9 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY</div>			
<div>SUBODAVATEL:</div> <div>Ing. Tomáš Blažek Příbice 379,691 24 Brno-venkov tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ</div>		<div>DATUM:</div> <div>11/2018</div>		<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>12 x A4</div>	
<div>STAVEBNÍK:</div> <div>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</div>		<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div>Ing. Tomáš Blažek</div>			
<div>MÍSTO STAVBY:</div> <div>BUČOVICE, Zahradní 761</div>		<div>VYPRACOVAL:</div> <div>Ing. Tomáš Blažek</div>			
<div>ČÍSLO AKCE:</div> <div>NÁZEV AKCE:</div> <div>1427 Domov pro seniory v Bučovicích</div>		<div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>SCHÉMA NN RH1</div>			
<div>STUPEŇ PD:</div> <div>DPS</div>	<div>STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 01</div>	<div>ČÁST PD:</div> <div>D</div>	<div>Č. VÝKRESU:</div> <div>101</div>	<div>Č. REVIZE:</div>	<div>Č. PARÉ:</div>













RH1.1






–QA1.1 Vyp


-QA1.1 Zap



-QA3.1 Zap



-QA3.2 Zap



RH1.3

RH1.1

