




LEGENDA ZNAČEK		LEGENDA ČAR	
	KX s V		STUDENÁ VODA
	KX		TEPLÁ VODA
	TRV		CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
	RV		

POZNÁMKA
SPROJEKTOVANÉ A PŘESNÉ OSADZENÍ ZAŘÍZENÍCH PŘEDNĚTO JE
TŘEBA PŘEBĚŽNĚ KONTROLOVAT S INVESTOREM.
POTRUBÍ Z PEX-AL-PEX JE OZNAČENO VNĚJŠÍM
PRŮMĚREM x TLouSTKOU STĚNY
ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JEDNOTOVOU SMĚLOSTÍ
VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOVODNÁ)
POTRUBÍ (mm) VZDÁLENOSTI PODPOR (cm)
#16 70
#20 70
#25 80
#32 95
#40 100
#50 115
#63 130
JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYTCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK

Vypracoval:	Ing. Miroslav Hrdáček	Ing. Miroslav Hrdáček
Inženýr:	Domov pro seniory Sokolnice, p.á., Zámek 57, 66402 Sokolnice	Bátelská 19, 638 00 Brno
Město:	Zámek 57, 66402 Sokolnice	ZT, KANAL., VODA, PLYN
Stavba:	Domov pro seniory Sokolnice	m.hrdacek@projekt.cz
Datum:	12/2018	
Číslo:	OPRAVA ROZVODU VODY	Měřítko:
Obor:	PŮDORYS 1.NP – ČÁST A,B	Číslo:
		1:50
		3