LEGENDA MÍSTNOSTÍ

201	*pokoj*
202	*koupelna*
203	*společenská místnost*
204	*sesterna*
205	*pokoj*
206	*pokoj*
207	*pokoj*
208	*schodiště*
209	*rehabilitační sestry*
210	*rehabilitační sestry*
211	*sociální zařízení*
212	*koupelna*
213	*WC imobilní*
214a	*chodba*
215	*předsíň*
215a	*rozvaděč SLP*

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- KABELOVÉ VÝVODY PRO TECHNOLOGIE/SVĚTLA REZ. 2m
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 KOMPLENTNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 KOMPLENTNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 KOMPLENTNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ + JEDNOPÓLOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP20 KOMPLENTNÍ PŘÍSTROJ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 10A 250V IP44 KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- SPÍNAČ ZAPUŠTĚNÝ S DOUTNAVKOU 230/25A, IP54 KOMPLETNÍ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP20 KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ ZAPUŠTĚNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 16A 250V IP20 KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ 16A 250V IP44 KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ
- KRABICOVÁ ROZVODKA S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI
- PA SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIONÁLŮ KOMPLETNÍ
- KRABICE 125 SE SVORKAMI PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ PA NAPOJENO CY 16mm Z RMS4
- VODIČ PRO PŘIPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ – NAPOJENO CY 10mm NA RMS4

POZNÁMKA PRO POSPOJOVÁNÍ:

– V UMÝVÁRNÁCH A SPRCHÁCH ZÁRUBNĚ, SPRCHOVÁ VANA, ROZVODY GT, VZT

– V SESTERNĚ ZÁRUBNĚ, ROZVODY GT SVORKY PA

– V POKOJÍCH ZÁRUBNĚ, ROZVODY GT RAMPY

BUDOU POSPOJOVÁNY: VODIČEM CY4mm² NA KO PA

BUDOU POSPOJOVÁNY: VODIČEM CY4mm² NA KO PA VODIČEM CY6mm² NA KO PA

BUDOU POSPOJOVÁNY: VODIČEM CY4mm² NA KO PA VODIČEM CY10mm² NA KO PA

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A LED SVÍTIDLO 44W KOULE IP40 závěsné s trubkou, 5 x LED, d=500mm, sklo triplex opál mat, Světelný tok (Svítidlo): 5203 lm
- B LED SVÍTIDLO 51W KOULE IP40 závěsné s trubkou, 5 x LED, d=600mm, sklo triplex opál mat, Světelný tok (Svítidlo): 5999 lm
- C LED SVÍTIDLO 29W KOULE IP40 závěsné s trubkou, 5 x LED, d=500mm, sklo triplex opál mat, Světelný tok (Svítidlo): 3453 lm
- D LED SVÍTIDLO 24W PŘISAZENÉ IP44 1x 24 W, 1700 lm, Ra 80, 4000K, Maximální svítivost 324 cd/klm, Šířka x Hloubka x Výška 330 x 0 x 65 mm
- E LED SVÍTIDLO 48W PŘISAZENÉ IP20 1x 48 W, 3800 lm, Ra 83, 4000K, Maximální svítivost 298 cd/klm, Šířka x Hloubka x Výška 520 x 520 x 50 mm
- F LED SVÍTIDLO 24W PŘISAZENÉ IP20 1x 24 W, 1800 lm, Ra 83, 4000K, Maximální svítivost 324 cd/klm, Šířka x Hloubka x Výška 410 x 0 x 103 mm
- F1 LED SVÍTIDLO 24W PŘISAZENÉ IP20 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. 1x 24 W, 1800 lm, Ra 83, 4000K, Maximální svítivost 324 cd/klm, Šířka x Hloubka x Výška 410 x 0 x 103 mm
- N1 LED SVÍTIDLO 3W PŘISAZENÉ IP65 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. A PIKTOGRAMEM, 100lm TRVALÉ SVÍTICÍ
- N2 LED SVÍTIDLO 10W PŘISAZENÉ IP44 S NOUZOVÝM MODULEM 3hod. BEZ PIKTOGRAMU, 1000lm ll.tř.

LEGENDA:

- RMS4 — PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
- ——— SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...x1,5mm²
- - - - - - OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm²
- ——— KABELOVÁ TRASA

KABELY ULOŽENY POD OMÍTKOU NEBO V TRUBKÁCH V PODLAHÁCH, V KABELOVÝCH ŽLABECH V PODHLADECH.
SOUSTAVA : 3NPE str. 50Hz 400/230V TN–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ–AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ–PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJOVÁNÍM

OVLÁDACÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE VE VÝŠI 1,2–1,3m NAD PODLAHOU.
STAVAJÍCÍ VZT BUDE PŘEPOJENA NA SVĚTELNÉ OBVODY.

±0,00= stávající podlaha přízemí

HIP	Ing.arch. A.Prosík		
Zodp. projektant	Milan Laťák		
Projektant	Milan Laťák		
Zak.číslo	19/P/18	Formát	6x A4
Datum	11/2018	Měřítko	1:50
Stupeň	**Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby**		

AP-atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno

Investor: **Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice**

Místo: Pod Klášterem 17, Letovice

Stavba

Úprava prostor ve 2.NP NMB Letovice

Objekt: SOP 01 Budova nemocnice

Část: Elektroinstalace-silnoproud

Název: Půdorys 2.NP úprava prostor

LDH s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
Rovná 4, 638 00 Brno
tel.: 739070500

Číslo paré

Číslo výkresu: 08