



NÁVAREK 1/2"
TEPLOMĚR
NÁVAREK 1/2"
TLAKOMĚR

HLAVNÍ VRAT
DN65

NÁVAREK 1/2"
VYPOUŠTĚNÍ HORNÍ KOMORY

NÁVAREK 1/2"
PRO ČIDLO TLAKU MaR

NÁVAREK 1/2"
TEPLOMĚR
NÁVAREK 1/2"
TLAKOMĚR

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

MAX. PŘENÁŠENÝ VÝKON 165kW
MAX. PRŮTOK 14,0m3/hod.
MODUL 120 (délka 2700mm)
VČ. 2ks NÁSTĚNNÝCH KONZOL NK80/150
VČ. TEPELNĚIZOLAČNÍHO POUZDRA
JEDNOTNÁ VÝŠKA HLAVNÍCH HRDEL 150mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		HYNEK FARKA projektce ÚT ČKAIT 1003476 VINIČNÍ 134, 615 00 BRNO tel. 603 148 936; h.farka@email.cz	Č. PARÉ:
HYNEK FARKA		HYNEK FARKA			
INVESTOR: Mateřská škola speciální, základní škola speciální, a praktická škola ELIPS Brno p.o., Kopečnickova 803/2, 615 00 Brno		FORMAT: 2 A4			
AKCE: REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU PR. SKAUPKOVÉ TV V BRNĚ		STUPEŇ: DPS			
OBSAH: DETAIL ROZDĚLOVAČE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		DATUM: 04/2019			
MĚŘÍTKO: 1:10				ČÍSLO VÝKRESU: 10	