

LEGENDA MÍSTNOSTI

č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA PODLAHY [m2]	POHLED STROPU	POHLED STROPU	POZNÁMKA
550	PŘÍSLUŠNÝ MÉDIA	16,0	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
551	ZÁZEMÍ	19,4	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
552	ZÁZEMÍ	19,4	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
553	KUCHYNKA	16,0	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
554	SKLAD	1,8	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
555	DPC, VC UČEBNA 1 ZÁLEŽ.	53,66	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
556	DPC, VC UČEBNA 2 ZÁLEŽ.	53,66	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
557	VEŘEJNÁ PRŮMĚNA ZÁLEŽ.	76,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
558	CHODBA	76,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
559	UČEBNA 1 – PŘÍZEMNÍM	76,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
560	UČEBNA 2 – VÝŠ. ZÁKLAD. MŠ	76,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
561	UČEBNA 3 – KUŽNÝ VÝROBY	76,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL

562	UČEBNA 4 – PŘÍPRAVNÉ DÍLNY	49,50	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
563	UČEBNA 5 – TŘÍDY VÝRA	53,00	PVC	MRENA, KASTY	PVC SOKL
564	PRŮCHOD MEZIŠKOLA	3,90	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
565	PŘÍPRAVNÉ MÍSTNOSTI	4,10	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
566	WC M – ZÁKLAD.	11,10	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
567	PŘÍPRAVNÉ MÍSTNOSTI	3,90	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
568	WC Ž – ZÁKLAD.	11,10	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
569	PŘÍPRAVNÉ MÍSTNOSTI	4,10	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
570	WC M – ZÁKLAD.	11,10	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	DOD. SÁNUŠE DO VÝŠE 2500/SM
571	ÚKLIDOVÁ SANÁŘIŠTĚ	1,40	PVC		SM PVC SOKL
572	SCHODIŠTĚ	20,50	PVC		SM PVC SOKL
573	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,70	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	
574	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA	0,40	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	
575	ÚKLIDOVÁ ZÁSOBA	0,40	BOŽ	BOŽN. SÁDRA	

Poznámka:
- Při realizaci je nutná koordinace všech dotčených profesí.
- Před realizací je nutné ověřit navržené potrubní trasy a umístění navržených zařízení dle skutečného provedení stavby a současné situaci v řešeném prostoru!
- Finální polohu vnitřních split jednotek koordinovat s dodavatelem minerálního podhledu a GP.
- Vnitřní kazetové jednotky jsou vhodné do rastru 600x600 mm (rozměr jednotky ... 570x256x570 mm, rozměr čelního panelu ... 620x34x620 mm)

D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ		ČÍSLO PARÉ:	acare ACARE s.r.o., HILLEHO 5, 602200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Pavel Prešnajder		
KONTROLOVAL	Ing. R. Adamcová		
VYPRACOVAL	Ing. R. Adamcová		
INVESTOR :	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO, PURKYŇOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PURKYŇOVA 283/97, 612 00, BRNO - KRÁLOVO POLE	FORMÁT	10 A4
NÁZEV AKCE:	**ROZŠÍŘENÍ NÁSTAVBY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY BRNO, PURKYŇOVA P.Č. 4708/11, K.Ú. KRÁLOVO POLE, BRNO**	DATUM	11/2018
		STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby
Stavební objekt:	**SO-01 - ROZŠÍŘENÍ NADSTAVBY**	ČÍSLO ZAKÁZKY	AC P 18-15
		SPECIALIZACE	VZT, CHL
		VERZE	final
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 5.NP		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 01