

DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
Typ: skřínový, stěnový
Rozměry: 3 pole
Vývod: horem

DOPLNĚNÁ INSTALACE TUČNĚ ZVYRAZNĚNÁ.
STÁVAJÍCÍ JISTIČ FA201 40A/B/3 BUDE VMĚNĚN ZA JISTIČ 63A/C/3.

Alice	Rozšíření nástavby Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova	Investor	Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace	Stupeň	DPS	Zak.č.	17-058	Výkres č.	SL-09
Část	SILNOPROUD SCHEMA ROZVADĚČE RH	Projektant	ING. LUBOŠ NOVÁK	Kreslí	ING. LUBOŠ NOVÁK	Datum	12/2018	List/Listů	1/2

