

LEGENDA POTRUBÍ

ZNAČENÍ	MEDIUM
	TOPNÁ VODA
	VRATNÁ VODA
	STUDENÁ VODA
	TEPLÁ VODA
	CIRKULACE TEPLÉ VODY
	UPRAVENÁ VODA
	EXPANZNÍ POTRUBÍ
	POJISTNÉ POTRUBÍ
	KANALIZACE
	TOPNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	VRATNÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
	CIRKULACE TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.	POPIS ZAŘÍZENÍ
1	PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZABUDOVANÝM MODULOVANÝM HOŘÁKEM, Q=34-196 KW
2	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ, max 30m3/h, S ABSORBČNÍM ODPLYNĚNÍM
3	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ TEPLA, MODUL M 150, DL. 4,45 M
4	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY V=285 L, DVA VÝMĚNÍKY 1,0+1,5 M2, Q= 59 KW
5	EXPANZNÍ AUTOMAT S JEDNÍM ČERPADLEM, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA, ZÁKLADNÍ NÁDOBA V=600 L
6	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, PRO TOPNÝ SYSTÉM, V=50 L, 6 BAR
7	TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU, PRO PITNOU VODU, V= 12 L, 10 BAR
8	DEMINERALIZAČNÍ KOLONA, PRO MAX 12000 LITRŮ TOPNÉ VODY, NÁPLŇ 102 LITRŮ PRYSKYŘICE

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. BREJCHA	ING. MIROSLAV BŘEZINA	ING. MIROSLAV BŘEZINA

INVESTOR: ISŠ Hodonín, Lipová alej 3756/21, Hodonín

LOKALITA: Jilemnického 2, Hodonín

STAVBA: **Rekonstrukce plynové kotelny ISŠ Hodonín Jilemnického 2, Hodonín**

Část: D.1.4.1 Vytápění

OBSAH: **PŮDORYS 1.PP - ROZVODY VODY**

prost HODONÍN s.r.o.
BRNĚNSKÁ 4062/3a
695 01 HODONÍN

DATUM	06/2019	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	A3	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2019-024	
MĚŘÍTKO	1:50	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
ÚT	06	