



LEGENDA

- NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA OCEL DN 80 STÁVAJÍCÍ
- ÚPRAVA PŘÍPOJKY ZKRÁCENÍ NOVÁ ČÁST
- NTL PLYNOVOD OCELOVÝ-NOVÝ
- PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP - TMEL
- A PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ (800x700x350-300 mm NAD TERÉNEM)
- UZÁVĚR DN 50 - KULOVÝ KOHOUT
- FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G 16 (Qmin=0,1 m3/hod, Qmax=25,0 m3/hod) ROZTEČ 280mm
- UZÁVĚR ZA PLYNOMĚREM DN 50 - KULOVÝ KOHOUT
- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - 6,3-47,9 kW při 80/ 60°C, Zemní plyn 5,1m3/h
- 2 SPOLEČNÉ PLASTOVÉ ODKOUŘENÍ PRO 2 KOTLE 80/125mm, VYÚSTĚNO 500mm NAD ATIKU, VČETNĚ REVIZNÍ TRUBKY A NADSTŘEŠNÍ HLAVICE 500mm, CELK. VÝŠKA ODKOUŘENÍ 16m, CELK. DÉLKA ODKOUŘENÍ 18,6m

POZNÁMKA : TLAKOVÁ ZKOUŠKA PEVNOSTI BUDE PROVEDENA VZDUCEM O PŘETLAKU 100kPa, TĚSNOSTI 10kPa !

0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architektIng. arch. Dana Lošťáková

HIPIng. Martin Jeřábek

kontrolovalMarek Cabal

stavebníkJihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

místo stavbyUlice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

projektant částí



projekt, s.r.o.
Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče
Skladského 13, 617 00 Brno
www.cmprojekt.cz

vypracovalMarek Cabal

kreslilMarek Cabal

zodp. projektantMarek Cabal



dokument17-33

datum03/2019

REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ NAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ		SO 01 OBJEKT ŠKOLY	
název stavby		B.14b - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ A INSTALACE	
objekt		měřítko	
část		1:50	