








LEGENDA ZNAČEK

-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS AUTOMATICKÝ HLÁSÍC EPS MULTITERMINÁLI (OPTICKO-TEPLOTNÍ) NAVRŽENO V RÁMCI BUDOVÁNÍ CHUC
-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS MANUÁLNÍ (TLAČÍKOVÝ) HLÁSÍC EPS NAVRŽENO V RÁMCI BUDOVÁNÍ CHUC OVLADACÍ VÝSTUP ZE SYSTÉMU EPS NAVRŽENO V RÁMCI BUDOVÁNÍ CHUC

-  ODHODNOCNĚ TLAČÍTKO = ÚNIKOVÝ TERMINÁL DLE ČSN EN13637, AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ZNEJIZITI DVERE PRO ODCHOD SE UVOLENÍ AKTIVACI ÚNIKOVÉHO TERMINÁLU nebo DVERE PRO ODCHOD SE UVOLENÍ PŘI DETEKCI POŽÁRU nebo DVERE JE KONTROLA MOŽNO POUŽÍT POMOCÍ KLÍČE A CYLINDRICKÉ VLOŽKY nebo DVERE JE MOŽNO TRVALE UVOLENIT KLÍČOVÝM SPÍNÁČEM

-  ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S OBODSTRANNÝM OVLÁDÁNÍM (461) + LOKÁLNÍ ZPROU INVERZNÍ – FAIL SAFE + CYLINDRICKÁ VLOŽKA KLÍČOVÝ SPÍNÁČ (CYLINDRICKÁ VLOŽKA) PRO TRVALE OTEVŘENÍ DVERI INVERZNÍ – FAIL SAFE + CYLINDRICKÁ VLOŽKA
-  ODKAZ DO TECHNICKÉ ZPRÁVY

-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS AUTOMATICKÝ HLÁSÍC EPS MULTITERMINÁLI (OPTICKO-TEPLOTNÍ) NAVRŽENO V RÁMCI MINULÝCH PROJEKTŮ
-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS MANUÁLNÍ (TLAČÍKOVÝ) HLÁSÍC EPS
-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS SPÍNÁČ PRO VYKLÁŠENÍ PŘÍZ PŘI POŽÁRU PŘIPOJENÁ KABELIEM S FUNKČNÍ SPOHODNOSTI PŘI POŽÁRU (2x1,5)
-  ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS MAGNETY PRO PŘIČÍTOVÁNÍ DVERÍ KABEL S FUNKČNÍ SPOHODNOSTI PŘI POŽÁRU (2x1,5)

			
HIP		Ing arch. A. Piskalič	
Zodp. projektant		Ing. Karel Alexa	
Projektant		Ing. Karel Alexa	
Zak. číslo		04/P/19	
Datum		3/2019	
Stupeň		Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby	
ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652			
AP-atelier, s.r.o. Kabátňikova 2, 602 00 Brno			
Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice			
Místo: Pod Klášterem 17, Letovice			
Seřazení: Nemocnice Letovice			
Úprava CHÚC A			
Objekt: SOP 01 Budova nemocnice			
Část: Elektrická požární signalizace EPS			
Název: Půdorys 3.NP			
Číslo paré			
Číslo výkresu			
05			