



Půdorys protipožárních podhledů 1NP

1:200




Půdorys protipožárních podhledů 2NP

1:200



Půdorys protipožárních podhledů 3NP

1:200



LEGENDA MATERIÁLŮ

PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, HLADKÝ, PŘISAZENÝ K STROPNÍ KONSTRUKCI
2x OPLÁŠTĚNÍ TYPU (F) TL. 12,5 mm -> SPOLU 25 mm
V CERTIFIKOVANÉ SKLADBĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. REI 60 DP1

POZNÁMKY

- POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDU BUDE DOLOŽENA DOKLADY V SOULADU S vyhl. 246/2001 Sb.
- JEDNÁ SE O KONSTRUKCI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ ZE SPODNÍ STRANY. KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDENA V ATESTOVANÉ SKLADBĚ DLE PODKLADŮ VÝROBCE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU, A TO VČETNĚ DETAILŮ NAPOJENÍ NA PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE.
- JAKÉKOLI NARUŠENÍ KONSTRUKCE NAPŘ. V MÍTĚ PROSTUPŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE POKYNŮ VÝROBCE
- KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA PODHLED - VIZ D.1.3-PBŘ

0,000 = 260,310 m n.m. B.p.v

generální projektant

projektant části



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

vypracoval Ing. Samuel Došek

HIP Ing. Martin Jeřábek

kreslil Ing. Samuel Došek

kontroloval Ing. Martin Jeřábek

zodp. projektant Ing. Josef Pirochta

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

REKONSTRUKCE AREÁLU
ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

název stavby

S0 01 Objekt školy

objekt


D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

část

název dokumentu

Půdorysy protipožárních podhledů

pare číslo



dokument 17-33

datum 04/2019

formát 3xA4

stupeň DPS

revize

měřítko 1:200

číslo přílohy A.154