POHLED OD VÝCHODU



POHLED OD SEVERU



POHLED OD ZÁPADU



POHLED OD JIHU



LEGENDA

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- PŘI ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU, NEŽ KTERÝ SE PŘEDPOKLÁDÁ V PROJEKTU, NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S GP!
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- BUDOU PROVEDENA SANAČNÍ OPATŘENÍ– PODŘEZÁNÍ ZDIVA V MÍSTĚ NOSNÝCH OBVODOVÝCH STĚN A INJEKTÁŽ V MÍSTECH NOSNÝCH SLOUPŮ. VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D.1.1.2.2.11 SCHÉMA SANACÍ

1 VYBOURÁNÍ PROSKLENÉ VÝLOHY, VČETNĚ DVEŘÍ A VČETNĚ PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ. VENKOVNÍ PEVNÉ ZASKLENÍ, VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ ZASKLENÍ, DVOJE JEDNOKŘÍDLÉ, OCELOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE 1100/2000 mm S VNĚJŠÍ KOVOVOU MŘÍŽÍ 1100/2000 mm

2 VYBOURÁNÍ PARAPETU POD VÝLOHOU, VÝŠKA PARAPETU 600 mm
- NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPERNOSTI, NESMÍ DOJÍT K PORUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH NOSNÝCH ZDĚNÝCH PILÍŘŮ!

6a VYBOURÁNÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFER) 1350/2250 mm

6b VYBOURÁNÍ PŘEDEZDÍVKY OTVORU Z CPP

9a VYBOURÁNÍ OTVORU 1250/2150 mm V OBVODOVÉ STĚNĚ TL. 450 mm. BOURÁNÍ PROBĚHNE AŽ PO STATICKÉM ZABEZPEČENÍ OTVORU– DOZDĚNÍ OSTĚNÍ A OSAZENÍ 4x OCELOVÉHO PŘEKLADU!

9c VYBOURÁNÍ OTVORU 575/500 mm V OBVODOVÉ STĚNĚ TL. 450 mm. BOURÁNÍ PROBĚHNE AŽ PO STATICKÉM ZABEZPEČENÍ OTVORU– DOZDĚNÍ OSTĚNÍ A OSAZENÍ 4x OCELOVÉHO PŘEKLADU!

10 VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT, 630/250 mm, S.H. 350 mm NAD STÁVAJÍCÍ PODLAHOU, POLOHU NUTNO KOORDINOVAT DLE VZT!

11 VYBOURÁNÍ PROSTUPU PRO VZT, 630/235 mm, S.H. 660 mm NAD H.H. OKEN, POLOHU NUTNO KOORDINOVAT DLE VZT!

16a UBOURÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA V PROSTORU KROVU A NAD STŘECHOU, DO V. 3,65 m (NAD KCI STROPU)

16b PRŮDUCH STÁVAJÍCÍHO UBOURANÉHO KOMÍNA BUDE VYČIŠTĚN A PROPLÁCHNUT, NÁSLEDNĚ ZABETONOVÁN

17 ZBOURÁNÍ ZDĚNÉHO KOMÍNA 900/600 mm, V. 7,20 m, PŘI BOURÁNÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY!
- BOURÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADU, DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÁNÍ, NADEZDÍVKY NAD STŘECHOU, REVIZNÍCH DVÍŘEK ATP.

18 BOURÁNÍ ZDĚNÉHO OBJEKTU KOTELNY BUDE PROVEDENA, TAK ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ OBVODOVÉ STĚNY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY.
- KOTELNA BUDE VYBOURÁNA VČETNĚ DVEŘÍ 750+750/2000 A 900/2000 mm, VČETNĚ 2 OKEN DŘEVĚNÝCH OKEN A JEDNOHO OTVORU VYZDĚNÉHO SKLENĚNÝMI TVÁRNICEMI (LUXFERY), VČETNĚ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK ATP.
- BUDE VYBOURÁNA KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BUDE VYBOURÁNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, VČETNĚ NAPOJENÍ PLECHOVÁNÍ NA OBJEKT VÝJEZDOVÉ STANICE, VČETNĚ DEŠŤOVÝCH SVODŮ ATP.
- V PRŮBĚHU PRACÍ NUTNO BRÁT OHLED NA NEPOŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÝCH OBVODOVÝCH STĚN!
- OMEZENÍ HLUKU A PRAŠNOSTI VE VZTAHU K SOUSEDNÍMU RD

19 ZBOURANÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY VČETNĚ ZÁKLADŮ:
- RAMPA VYZDĚNA Z PÁLENÝCH CIHEL, SCHODY A RAMPA Z ŽELEZOBETONU, VYPLNĚNA PRAVDĚPODOBNĚ ULEHLOU STAVEBNÍ SUTÍ
- VČETNĚ KOVOVÉHO TRUBKOVÉHO DVOUPRVKOVÉHO ZÁBRADLÍ
- PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA: 50 mm ASFALTOBETON, 100 mm BETONOVÁ MAZANINA, 100 mm PODSYP, STAVEBNÍ SUŤ

23 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ, TL. 300 mm, V. 1100 mm, NUTNO POSTUPOVAT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ– BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÝCH SLOUPŮ!!!

26 ŠETRNÁ DEMONTÁŽ A SNESENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z FALCOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, VČETNĚ ASFALTOVÉ LEPENKY

27 ŠETRNÁ DEMONTÁŽ ČÁSTI DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU, 1,00 m OD OKRAJE STŘECHY, PŘI DEMONTÁŽI NESMÍ DOJIT POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH VAZNÍKŮ!!!

29 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU V. 4,00 m

30 ODBORNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO HUP A ZASLEPENÍ PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ, ODBORNÁ DEMONTÁŽ NEPOTŘEBNÝCH ROZVODŮ A NÁSLEDNÉ ZBOURÁNÍ PLECHOVÉ SKŘÍNĚ HUP, VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU. ODHAD ROZMĚRŮ: 700/500 mm, HLOUBKA 800 mm

31 UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA V CELÉ JEHO VÝŠCE, PŮDORYSNÝ ROZMĚR 450/450 mm, UBOURÁNÍ VČETNĚ BETONOVÉHO ZÁKLADU

32 OSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VENKOVNÍCH OBVODOVÝCH STĚN, OČIŠTĚNÍ PODKLADU

40 PO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z FALCOVANÉHO PLECHU A ASFALTOVÉ LEPENKY BUDE ODSTRANĚNO CCA 30% STÁVAJÍCÍHO POŠKOZENÉHO A DEGRADOVANÉHO ZÁKLOPU, KTERÝ BUDE PŘED POLOŽENÍM NOVÉ SKLADBY STŘECHY NAHRAZEN NOVÝMI OSB DESKAMI. TOHLE MNOŽSTVÍ JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, PŘESNÝ ROZSAH JE NUTNO URČIT PO ODKRYTÍ BEDNĚNÍ A ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU!

41 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODOKAPNÍHO ŽLABU, VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A DEŠŤOVÝCH SVODŮ

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ, NEBOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

- NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A BEZPRAŠNOSTI STAVEBNÍCH PRACÍ VE VZTAHU K SOUSEDNÍMU RD. PRACOVNÍ DOBA NA STAVBĚ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ O VÍKENDECH A V NOČNÍCH HODINÁCH – MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSOUHLASENÁ ZADAVATELEM. NAPOJENÍ NA MÉDIA MŮŽE BÝT PROVEDENO POUZE PO PŘEDCHOZÍM PROJEDNÁNÍ A PO DOBU URČENOU ZADAVATELEM
- PO PROVEDENÍ VEŠKERÝCH PRACÍ ZAJISTÍ FIRMA ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STAVBY
- SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

±0,000 = 437,95 m n.m.

AUTOR: ING.ARCH VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. Š.VRÁNA. ING. DOHNALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

atelier 2002

ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO

INVESTOR : JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 3, 601 82 BRNO

NÁZEV AKCE:

"Rekonstrukce výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Šumné"

OBJEKT:

Budova výjezdové základny

NÁZEV VÝKRESU

POHLEDY - BOURACÍ PRÁCE

FORMÁT	8x A4
DATUM	ČERVEN 2018
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	A1708
SPECIALIZACE	D.1.1
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D.1.1.2.1.04