


Technical drawing of a structural section showing a concrete slab and reinforcement. The slab is 2100 mm high. Reinforcement consists of two vertical bars (1) and one horizontal bar (D). The bars are spaced 100 mm from the top and bottom edges. The bottom edge is at -2.500, and the top edge is at +0.100. The reinforcement is labeled "BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ Ø 14 mm VYVEDENA min. 2000 mm NAD BETONOVOU DESKU".

Diagram illustrating a stepped profile with dimensions:

- Total height: 2000
- Top horizontal segment: 250
- Vertical segment: 1500
- Bottom horizontal segment: 250
- Arrows labeled 2 and 3 point to the top and bottom horizontal segments respectively.






| | |
|---|-----------------------------------|
|  | BETON S VÝTUŽÍ-ŽELEZOBETON |
|  | PÍSKOVÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH |
|  | ZEMINA NASYPANÁ |
|  | ZEMINA PŮVODNÍ |
|  | PODKLADNÍ BETON C 12/15 (B 15) |

- *PODZEMNÍ OCELOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ NÁDRŽ PDN 6000 (ÚKAPY)
(IZOLACE PROTI KOROZI DLE ČSN 03 8372 (12/1977))*
- *ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 30/37 XF2 VYZTUŽENÁ
OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍŤÍ KARI 8,0/100 x 8,0/100
+ 5 Ø V10 (10425)*
- *PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA C 12/15 (B 15)*
- *HUTNĚNÁ PLÁŇ 45 MPa*

CELKEM 400 mm

±0.000 = 379,80 m.n.m. = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

| | | | |
|--|---|---|--|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  TRASO Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radh. Tel.: 556 880 930, www.traso.cz |
| ING. JAROSLAV GERYK | RADOVAN BAJER | ING. LUBOMIR ŠMAHLÍK | |
| |  |  | |
| MÍSTO STAVBY: K.Ú. Lechovice, parc. č. 3428 obec Lechovice, okres Znojmo, kraj Jihoomoravský | | | FORMÁT A3 |
| INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihoomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581 | | | MĚŘITKO 1:50 |
| AKCE : PODNIKOVÁ ČERPAČÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE | | | DATUM 07/2013 |
| | | | ÚČEL PDPS |
| | | | ZMĚNY 1 |
| OBSAH : PODZEMNÍ NÁDRŽ PDN 6000 – ÚKAPY | | | Č. VÝKR.: D.1.1.5. |
| | | | Č. ZÁKAZNIKA: 2803/2013/P/02/Ba |

Veškerá práva k navrženým změnám na tomto technickém podkladu přísluší výhradně stavebníkovi a zpracovateli společnosti TRASO s.r.o. Bez souhlasu těchto společností nesmí být tento technický podklad kopírován, rozmnožován a není dovoleno postoupit jej třetím osobám.