

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
oddělení právní a sekretariátu
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno

Naše č.j.: MUZN 66473/2013

Znojmo dne 21. října 2013

**„PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE“ - koordinované
závazné stanovisko**

Městský úřad Znojmo obdržel žádost společnosti TRASO s.r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Markova 1767, PSČ 744 01, ze dne 10.09.2013 o vydání koordinovaného závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení k záměru výstavby „PODNIKOVÁ ČERPACÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE“ v k.ú. Lechovice na pozemku parc. č. 3428 u silnice I. třídy č. 53, ve stávajícím oploceném areálu cestmistrovství Lechovice. Stavebníkem akce je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 709 32 581, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Na základě výše uvedené žádosti vydává Městský úřad Znojmo, oddělení právní a sekretariátu, ve smyslu § 4 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto koordinované stanovisko:

A) Stanovisko odboru školství, kultury a památkové péče (OŠKaPP)

K předloženému projektu – „Podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK Lechovice“, OŠKaPP sděluje:

- předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu, proto OŠKaPP ve výše uvedené věci nevydává závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči je nutné v případě, že se v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společenského uplatnění,
- při zásahu do terénu je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Brně, Královopolská 147.

B) Stanovisko odboru dopravy

Předložená dokumentace řeší výstavbu nové podnikové (neveřejné) čerpací stanice pohonných hmot na pozemku p.č. 3428 v k.ú. Lechovice ve stávajícím oploceném areálu SÚS JmK na začátku obce Lechovice ve směru od Znojma.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“), příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a dále speciálním stavebním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (včetně jejich součástí) podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, **vydává** podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko**:

Akce se nedotýká našich zájmů. Stavba se nachází v blízkosti silnice I/53, na kterou je areál SÚS JmK komunikačně napojen. Silničním správním úřadem ve věci silnic I. třídy je krajský úřad.

C) Stanovisko odboru životního prostředí

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Předložená projektová dokumentace zpracovaná firmou TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm v červenci 2013 řeší výstavbu nové podnikové (neveřejné) čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČS PHM) na motorovou naftu, která bude umístěna ve stávajícím oploceném areálu cestmistrovství Lechovice. Provoz ČS PHM bude celoroční s předpokládanou výtočí motorové nafty 120 m³/rok.

Stavba ČS PHM se skládá z nadzemní nádrže NDN 10000 (NM-D), podzemní nádrže PDN 6000 (úkapy), výdejního stojanu TATSUNO, stáčecího čerpadla NFM 130, zastřešení, manipulační plochy, přípojky NN a datové přípojky.

Skladování motorové nafty bude v nadzemní dvouplášťové jednokomorové ocelové nádrži NDN 10000 o maximálním objemu 10,53 m³. Nádrž bude uložena na železobetonové základové desce a opatřena světelnou signalizací minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnicí, sací, odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou.

Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše s odtokem případných úkapů do podzemní bezodtoké dvouplášťové ocelové nádrže PDN 6000 o celkovém maximálním objemu 6,33 m³. Úkapová nádrž je vybavena plovákovými ovladači se signalizací maximální a minimální hladiny.

Manipulační plocha bude izolovaná izolací EKOPLAT odolnou proti průsaku ropných látek a bude ohraničena betonovými obrubníky, které ji budou svádět do odvodňovacího žlabu RONN DRAIN KE 100, napojeného kanalizačním potrubím KG DN110 do podzemní dvouplášťové nádrže na úkapy.

Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužným výdejním stojanem TATSUNO typ BMP 511 H s kabelovým přenosem dat do počítačové sítě. Stáčení motorové nafty bude prováděno stáčecím čerpadlem NFM 130.

K ČS PHM bude z volné rezervy stávající el. rozvaděče přivedena zemní kabelová přípojka NN. Komunikace s řídicím systémem (přenos dat) je řešena pevnou komunikační linkou.

Dešťové vody ze zastřešení manipulační plochy budou svedeny na stávající nebezpečnou zatravněnou plochu vedle NDN 10000, kde se budou postupně vsakovat.

Objekt ČS PHM nebude napojen na rozvod vody. Splaškové vody nebudou z provozu ČS PHM produkovány.

Příjezd k ČS PHM bude stávající, po zpevněných asfaltových plochách, které jsou samostatným sjezdem napojeny na veřejnou komunikaci.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k předloženému záměru uvádíme následující:

1. Před vydáním povolení k umístění řešené stavby bude požádáno u věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (odboru životního prostředí Městského úřadu Znojmo) o vydání jeho souhlasu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) vodního zákona.
2. Náležitosti žádosti o vydání souhlasu vodoprávního úřadu (včetně požadovaného formuláře) jsou předepsané v ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tzn. včetně projektové dokumentace, stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p. Brno a kopie katastrální mapy).
3. Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o těžbě nerostů.
4. Žádost o souhlas vodoprávního úřadu bude podána a podepsaná statutárním zástupcem investora, nebo na základě plné moci jiným zástupcem.

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

S odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Její kopie, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce.

S realizací stavby souhlasíme.

Z hlediska orgánu ochrany ovzduší:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší příslušný podle ustanovení § 27 odst.1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, **vydává** v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší toto **závazné stanovisko**:

Na základě předložené dokumentace je zřejmé, že se jedná o zdroj znečišťování ovzduší, který s ohledem na použitou technologii a manipulační množství PHM (nafta), nebude mít svými emisemi v dané lokalitě významný vliv na zatížení ovzduší.

Z tohoto důvodu Městský úřad Znojmo, jako obecní úřad s rozšířenou působností a jako příslušný orgán ochrany ovzduší, **vydává** k záměru stavby „Podniková čerpací stanice PHM SÚS JMK Lechovice“, k.ú. Lechovice, na pozemku parc. č. 3428 **souhlasné závazné stanovisko** s podmínkou, že provozovatel zdroje bude dodržovat příslušné povinnosti stanovené §17 odst.1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

JUDr. Mária Vajsová v.r.
vedoucí oddělení