





LEGENDA

1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP1.90, J.M. TEPELNÝ VÝKON 85KW
2	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP1.110, J.M. TEPELNÝ VÝKON 102KW
3	ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ OB 1000 SC, OBJEM 1000L, TEPELNÝ VÝKON TOPNÉ VLOŽKY 63KW
4	HYDRAULICKÝ VYROVŇVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 200, HRDLA DN 65
5	EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU ZUMET, OBJEM 300L, MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK 5 BAR-STÁVAJÍCÍ
6	ZMĚKČOVACÍ FILTR DN 150 PRO DOPŮŇVACÍ VODU-STÁVAJÍCÍ
7	DÁVKOVACÍ NÁDOBK NA CHEMIKÁLIE-STÁVAJÍCÍ
8	NEUTRÁLNÍ BOX BAXI
9	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY DN 100-STÁVAJÍCÍ
10	SBĚRAČ TOPNÉ VODY DN 100-STÁVAJÍCÍ

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCH VŠECH KOTLŮ JE Z KOTELNY

PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ	—————
ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ	- - - - -
PLYNOVOD NOVÝ	—————
ODVĚTRÁNÍ NOVE	- - - - -
POTRUBÍ KOUŘOVODU DN 200	—————
ULOŽENÍ POTRUBÍ 63m	

	KULOVÝ KOHOUT
	CHRANIČKA
	HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR PLYNU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		Termont, spol. s r.o. Bratislavská 14 602 00 Brno www.termont.cz	
ING. KAREL OSVALD		MICHAL ŽIVNÝ			
INVESTOR:		SPŠ JEDOVNICE NA VĚTRÁKU 463, 679 06 JEDOVNICE			
STAVBA: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V BUDOVĚ "A"				DATUM	04/2014
				ČÍSLO ZAKÁZKY	TE 10/14
				ÚČEL	RP
ČÁST: PLYNOINSTALACE				KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS KOTELNY				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	2