



LEGENDA	
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP1.90, J.M. TEPELNÝ VÝKON 85KW
2	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BAXI LUNA DUO-TEC MP1.110, J.M. TEPELNÝ VÝKON 102KW
3	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ UB 1000 SC, OBJEM 1000L, TEPELNÝ VÝKON TOPNÉ VLOŽKY 63KW
4	HYDRAULICKÝ VYROVŇOVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ DN 200, HRDLA DN 65
5	EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU ZILMET, OBJEM 300L, MAX. PROVOZNÍ PŘETLAK 5 BAR-STÁVAJÍCÍ
6	ZMĚKČOVACÍ FILTR DN 150 PRO DOPLŇOVACÍ VODU-STÁVAJÍCÍ
7	DÁVKOVACÍ NÁDOBK NA CHEMIKÁLIE-STÁVAJÍCÍ
8	NEUTRALIZAČNÍ BOK BAXI
9	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY DN 100-STÁVAJÍCÍ
10	SBĚRAČ TOPNÉ VODY DN 100-STÁVAJÍCÍ
14	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32-30
15	CIRKULAČNÍ ČERPADLO Z20

SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU VŠECH KOTLŮ JE Z KOTELNY

—	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
—	NOVÉ POTRUBÍ
—	POTRUBÍ OT 80/65°C
—	POJISTNÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ DN 40
—	STUDENÁ VODA
—	POTRUBÍ KOUŘOVODU DN 200
—	TUV
—	CIRKULACE TUV
—	ULOŽENÍ POTRUBÍ 63m

V1 - PAVILON
V2 - DOMOV MLÁDEŽE
V3 - ŠKOLA
V4 - TISKÁRNA
V5 - BYT ŠKOLNÍKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	Termont, spol. s r.o. Bratislavská 14 602 00 Brno www.termont.cz	
VIKTOR ŽIVNÝ	MICHAL ŽIVNÝ		
INVESTOR:	SPŠ JEDOVNICE NA VĚTRÁKU 463, 679 06 JEDOVNICE		
STAVBA:	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V BUDOVĚ "A"	DATUM	04/2014
		ČÍSLO ZAKÁZKY	TE 10/14
		ÚČEL	RP
ČÁST:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS KOTELNY-NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	3