



Poznámka

Těsnění prostupů rozvodů instalací (malé dimenze do DN50) požárně dělícími konstrukcemi bude těsněno protipožární stěrkou (např. PROMASTOP-P).

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant	Ing. Padalíková Bronislava Kasárenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813	
Ing. Padalíková	Ing. Padalíková	Ing. Padalíková	Formát	2xA4
Místo stavby: Hodonín			Datum	11/2011
Investor: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace, tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín			Dokumentace	SP
Akce Objekt na p.č. 5952/1 v k.ú. Hodonín – požární opatření			Číslo zakázky	56/11
Objekt 2. Zařízení zdravotně technických instalací			Změna	
Obsah výkresu			Měřítko	Čís. výkresu
Půdorys 2.NP – B technická část			1/125	9