

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11

669 02 Znojmo

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1229
dne 11. 10. 2003

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

podle § 12 odst. 3

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon)

„Nemocnice Znojmo, lůžkový objekt C1 - 8. patro, interní oddělení - jednotka intenzivní péče - stavební úpravy“

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a to na adresy, které má zadavatel k dispozici. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.: Ing. František Patočka, MBA

Ve Znojmě dne 5. 9. 2014

Věc: Veřejná zakázka:

„Nemocnice Znojmo, lůžkový objekt C1 - 8. patro, interní oddělení - jednotka intenzivní péče - stavební úpravy“ **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 1: Ve výkaze výměr jsme nikde nenašli vyrovnání podlahy pod sádrokartonové desky. Na základě prohlídky podkladu toto v rozpočtu chybí a je nutné to doplnit. Vyrovnání se provádí dvěma způsoby – buď Liaporem , nebo přímo speciální směsí pod SDK. Je nutné také určit průměrnou tloušťku vyrovnávacího násypu.

Odpověď 1: Případné nerovnosti stávající podlahy PVC budou srovnány navrženou minerální rohoží, která je součástí navržené skladby podlah A2, A3.