

počet stran: 3
počet příloh: 0
vyřizuje: Ing. Linda Hladík Franková
tel.: +420 541 422 343
fax.: +420 541 230 633
e-mail: hladikfrankova@kurim.cz
č.j.: MK/18905/18/OSŽP
spis. zn.: S-MK/18905/18/OSŽP
datum: 19.11.2018

Závazné stanovisko

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí (dále jen „městský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“),

vydává souhlasné závazné stanovisko

podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší a § 149 odst. 1 správního řádu

žadatel: Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ 70888337

který je zastoupen na základě plné moci: Ing. arch. Liborem Žákem, Riegrova 44, 612 00 Brno,
IČ 64314600

ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší pro tyto spalovací zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a umístěné v k.ú. Kuřim na pozemcích p.č. 2971/42 a 4419 v rámci akce **Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC:**

I.

Zdvojený plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, umístěný v technické místnosti centra INTEMAC. Celkový jmenovitý tepelný výkon stacionárního zdroje je tedy **98 kW**.

II.

Zdvojený kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 36 kW, umístěný ve strojovně vzduchotechniky ve 2. NP. Celkový jmenovitý tepelný výkon stacionárního zdroje je tedy **72 kW**.

Odůvodnění

Dne 02.11.2018 byla městskému úřadu doručena žadatelem Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ 70888337, který je zastoupen na základě plné moci Ing. arch. Liborem Žákem, Riegrova 44, 612 00 Brno, IČ 64314600, žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší pro **2 spalovací stacionární zdroje** znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu umístěné v centru INTEMAC na pozemcích p.č. 2971/42 a 4419 v k.ú. Kuřimi. Žádost se týkala povolení 2 ks plynových kondenzačních kotlů, neuvedeného výrobce a typu, každý o jmenovitém tepelném výkonu 49 kW, 2 ks kondenzačních kotlů neuvedeného výrobce a typu, každý o tepelném výkonu 36 kW. K žádosti byla doložena plná moc a projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná Ing. arch. Liborem Žákem, Riegrova 44, 612 00 Brno, IČ 64314600 v září 2018.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. rozděluje stacionární zdroje na zdroje uvedené v příl. č. 2 k zákonu (tzv. vyjmenované) a nevyjmenované. Vyjmenované stacionární zdroje jsou kotle o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (kód zdroje 1.1.). V předložené žádosti byly uvedeny jmenovité tepelné výkony plynových kondenzačních kotlů 2x 49 kW a 2x 36 kW. Dle § 4 odst. 7 se pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného výkonu spalovacích stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné výkony spalovacích stacionárních zdrojů **sčítají**, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem a které jsou umístěny ve stejné provozovně. Celkový jmenovitý tepelný výkon stacionárních zdrojů je tedy **98 kW a 72kW**.

Parcely č. 2971/42 a 4419 v k.ú. Kuřim se nachází v území, v němž nedochází k překračování krátkodobých ani dlouhodobých imisních limitů dle platné legislativy. Hodnocení je provedeno na základě hodnot požadových koncentrací v dané lokalitě, zprůměrovaných za předchozích 5 kalendářních let.

Posouzení, zdali v daném území dochází k překročení některého z imisních limitů dle § 11 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší - Pětileté průměry za léta 2012-2016 v místě zdroje v Kuřimi:

Znečišťující látka	Vypočítaná hodnota ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (dle § 11 odst. 6 zák.č. 201/2012 Sb.)	Imisní limit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM₁₀ - 36.nejvyšší 24hod.konc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,6	50
PM₁₀ roční	23	40
PM_{2,5} roční	18,5	25
NO₂ roční	16,3	40
Benzen	1,4	5
BaP roční	0,77 (ng/m^3)	1 (ng/m^3)

Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jsou stanoveny v § 17 zákona o ochraně ovzduší. Jednou z povinností je spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určena výrobcem stacionárního zdroje.

Správní orgán posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že z hlediska územních podmínek ochrany ovzduší je realizace uvedené akce možná. Technické parametry uvedených povolených zdrojů jsou v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší a rovněž v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihovýchod – CZ06Z vydaným Ministerstvem životního prostředí dne 27.5.2016.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.



Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení životního prostředí

Stanovisko obdrží:
Ing. arch. Libor Žák, Riegrova 44, 612 00 Brno

Na vědomí:
Městský úřad Kuřim, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební, Jungmannova 968/75,
664 34 Kuřim