


R3.1



Rozvodnice:	Rozvodnice,POD omítku,bílá,N/PE svork.
Typ. označení:	3 řady po 24 modulech
Poloha:	POD omítkou
Stupeň krytí:	IP30
Vnitřní šířka x Výška x Hloubka:	480 x 555
Výklenek Šířka x Výška x Hloubka:	500 x 570 x 127
Vnější Šířka x Výška x Hloubka:	590 x 620 x 136

POČET LISTŮ: 3
LIST č.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLVY: AA4,AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,
AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

Ing. Miloslav Müller Atelier: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz				AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
ING.MÜLLER		ING.MÜLLER			
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		ObÚ: BLANSKO			
INVESTOR: SÚS JM KRAJE, p.o., ŽEROŤINOVO NÁM. 449/3, 602 00 BRNO				FORMAT 4 A4	
STAVBA REVITALIZACE GARÁŽÍ SÚS V AREÁLU SÚS JMK BLANSKO, KOMENSKÉHO 1685/2 ELEKTROINSTALACE				DATUM 01/2018	
				STUPEŇ PDPS	
				ZAK.čís. 2017.093	
				MĚŘ. —	
OBSAH				ČÍSLO VÝKRESU	ČÁST
ROZVODNICE R3.1				604	D.1.4