VÝKRES STŘECHY



LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

◆	U1 – Kotvící bod pro šikmé střechy s falcovou krytinou F5	18 ks
◆	U2 – Kotvící bod pro betonové konstrukce ø42mm, délka 400 mm Kotvící body budou kotveny pomocí chemických kotev. V případě dutinových panelů pomocí chemických kotev a hmoždinek)	3 ks
◆	U4 – Kotvící bod pro šikmé střechy s falcovou krytinou F	2 ks
. . . .	Montážní lano	
———	Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (1 úsek)	3 m celkem
DL XX	Označení délky nerezových lan. XX – číselná hodnota délky 1 ks lana v m	
1.,2., ...	Pořadové číslo kotvícího bodu	

Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvících bodů U1 rozteči drážek plechu.

POZN.:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVÍCÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

KOVOVÉ PRVKY SYSTÉMU S PERMANENTNÍM NEREZOVÝM LANEM JE NUTNÉ PROPOJIT S HROMOSVODNOU SOUSTAVOU DLE ČSN EN 62 305

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLOUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU.
HRANA VÝSTUPNÍ GROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

OBLAST	POČET KOTEV. PRVKŮ
F1	9 ks/m2
H1	4,5 ks/m2

POZNÁMKY

- SOUČÁSTÍ KRYTINY BUDOU SPECIÁLNÍ PRVKY - PROSTUPKY ZTI, ANTÉNY, SNĚHOVÉ ZÁBRANY, VĚTRACÍ TVAROVKY APOD.
- PROVEDENÍ A KOTVENÍ PLECHOVÉ KRYTINY A STŘEŠNÍ FÓLIE PROVEDENO SE SYSTÉMOVÝMI PRVKY A LIŠTAMI VÝROBCE, V SOULADU S TECHNICKÝMI PODKLADY VÝROBCE A ČSN
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVEDENY V SOULADU S TECHNICKÝMI PODKLADY A ČSN
- V RÁMCI DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU VYKAZOVÁNY POUZE ZÁSADNÍ POLOŽKY TYPU DEŠŤOVÝ ŽLAB, SVOD, ATD. SYSTÉMOVÉ POPLASTOVANÉ VÝROBKY TYPU ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, UKONČOVACÍ POPLAST. PLECHY, STŘEŠNÍ OKAPNÍCE, LEMOVÁNÍ KOLEM KONSTRUKCÍ A PROSTUPŮ (KOMÍN, ODVĚTRÁNÍ ZTI, NAVÁZÁNÍ NA SVISLOU STĚNU) ATD. BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ FÓLIOVÉ KRYTINY DLE TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. STANDARDŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE.
- VEŠKERÉ PŘECHODY (OHYBY), KOTVENÍ PVC FÓLIE OPATŘIT SYSTÉMOVÝMI POPLASTOVANÝMI PŘECHODOVÝMI (ROHOVÝMI) LIŠTAMI
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM MUSÍ BÝT BEZCHYBNĚ UTĚSNĚNY
- SOUČÁSTÍ KRYTINY BUDOU SNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE ČSN 73 1901
- PROVEDENÍ KRYTINY MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNICKÝMI PODKLADY VÝROBCE A ČSN
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB ZE STŘECHY DLE ČSN EN 795:2013 A ČSN 73 1901
- HROMOSVOD SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO
- ROZMÍSTĚNÍ STŘEŠNÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO POUZE PŘIBLIŽNĚ
- NA KOMÍNOVÁ TĚLESA BUDE PROVEDENA REVIZE A V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU BUDE PROVEDENA JEJICH OPRAVA!
- PLOCHA ODVÁDĚCÍCH OTVORŮ DLE ČSN 73 1901, PŘÍLOHA E

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÉHO ZAMĚŘENÍ ING. VLADISLAVA NIMRÁČKA A VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM K OVĚŘENÍ REÁLNÉHO A STATICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ OBJEKTU SE MUSÍ PROVÉST V RÁMCI STAVBY.
POKUD SE V PŘI REALIZACI VYSKYTNOU NOVÉ SKUTEČNOSTI NEODPOVÍDAJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBA NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
VÝŠKOVÝ POLOHA TERÉNU A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ JE ZAMĚŘENA ORIENTAČNĚ.

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

Ved. projektant	Ing. Z. Kočí		UNIVERS projekt v.o.s. Pechova 1595/5, 615 00 Brno IČ: 607 24 609
Zodp. projektant	Ing. J. Krivulčík		
Vypracoval	Ing. J. Král		
Investor	Základní škola Sekaninova		
Stavba ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA, BRNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sekaninova 1, 614 00 Brno p.č. 599/1, k.ú. HUSOVICE		Formát	8xA4
		Datum	12/2017
		Účel	DSP
		Zak.č.	
Výkres NOVÝ STAV STŘECHA		Měřítko 1:150	Výkres č. D.01–09