



POZNÁMKY:
- SDK KAPOTÁŽ VZT ROZVODŮ SE NA STAVBĚ PŘÍZPŮSOBÍ SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ ROZVODŮ VZT
- PROSTUPY POTRUBÍ VZT SKRZ OBVODOVOU STĚNU BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ DLE VÝŠKY PŘEKLADEU, V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVÉST PROSTUPY V ZAMÝŠLENÝCH POLOHÁCH BUDE KONTAKTOVÁN PROJEKTENT STAVEBNÍ ČÁSTI A SPECIALIZACE VZT
- PROSTUPY VZT Ø180mm, SVISLÁ OSA OTVORU 110mm POD DOTČENOU NOSNOU STROPNÍ KCÍ, VODOROVNÁ OSA KÓTOVANÁ V PŮDORYSU
- VNITŘNÍ ŽALUZIE BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI (VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ ŽALUZIE S VODICÍMI LIŠTAMI, RUČNĚ OVLÁDANÉ, RAL 9016)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÉHO ZAMĚŘENÍ ING. VLADISLAVA NIMRÁČKA A VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM K OVĚŘENÍ REÁLNÉHO A STATICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ OBJEKTU SE MUŠÍ PROVÉST V RÁMCÍ STAVBY.
POKUD SE V PŘÍ REALIZACI VYSKYTNOU NOVÉ SKUTEČNOSTI NEODPOVÍDAJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE POTŘEBA NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
VÝŠKOVÝ POLOHA TERÉNU A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ JE ZAMĚŘENA ORIENTAČNĚ.

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv

Ved. projektant	Ing. Z. Kočí	UNIVERS projekt v.o.s. Pechova 1595/5, 615 00 Brno IČ: 607 24 609
Zodp. projektant	Ing. J. Krivulčík	
Vypracoval	Ing. J. Král	
Investor	Základní škola Sekaninova	
Stavba ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEKANINOVA, BRNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sekaninova 1, 614 00 Brno p.č. 599/1, k.ú. HUSOVICE		Formát 4x A4
Výkres NOVÝ STAV SVISLÝ ŘEZ OBJEKTEM		Datum 12/2017
		Účel DSP
		Zak.č.
		Měřítko 1:100
		Výkres č. D.01-07