

LEGENDA ZNAČENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ

E1 – VSTUP ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY

I1 – VSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY

I2 – VÝSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU Z JEDNOTKY

E2 – PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU Z JEDNOTKY DO OBJEKTU

= V MÍSTĚ PROSTUPŮ TRUB A KANÁLŮ PŘES STĚNY PROVÉST STAVEBNĚ OTVOR O 30 MM VĚTŠÍ

= VNITŘNÍ DVEŘE MÍSTNOSTÍ S PŘEPOUŠTĚNÍM VZDUCHU BEZ PRAHŮ – MEZERA MEZI PODLAHOU A KŘÍDLEM MIN. 6 – 12 MM (dle označení)

t_{ex}=-13°C

uvažovaný index průzvučnosti I_{Ra} = 1,5 n^{-1}

- Technická zpráva je možnou součástí projektové dokumentace
- Materiály popsané v projektu určují standard a je možné je zaměnit za jiné stejných vlastností a technických parametrů při odsouhlasení projektantem a investorem
- Výkresy staršího data platí nahrazují výkresy mladšího data vydání

NÁZEV STAVBY:	**GEMINI - REKUPERACE**
MÍSTO STAVBY:	VACULÍKOVA 2564/14, BRNO, PARC. Č. 288 K.Ú. LESNÁ
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI VACULÍKOVA 14, 638 00 BRNO IČ 602 15 027
PROJEKTANT:	Projekce Vyškov – Martin Jindřich Hřbovská 2825 682 01 Vyškov v Jižním Mor. email: info@projekce.cz www.projekce.cz
AUTORIZACE:	Martin Jindřich, ČKAIT 0501044
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DATUM:	BŘEZEN, 2017
ODDÍL:	D.1.2 - VZDUCHOTECHNIKA
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY UMÍSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK
ČÍSLO VÝKRESU:	03
MĚŘÍTKO:	1:80