


všechny
ovládací jističe na fázi L1

vstavená část do původní ocep rozvodnice



In = 32A ; Icn = 6kA
Přívod spodem, vývody nahoru
přístroje 6kA
výrobní štítek
označení přístrojů
vyrobit dle ČSN EN 61439-1 až 3

původní ocep rozvodnice
-vnitřní rozměry :

šířka 700 mm
výška 880 mm

jističe 1+N jednomodulové,
úspora místa pro montáž

Specifikace:

typ : oceloplechový rozváděč
nástěnný bez dveří;
přístrojový
IP 30/20; Schrack Technik
MODULU 160
4 řady x 24 modulů = 96 modulů

Š x V x H: 543 x 750 x 140 mm

Rozvodná soustava/sít'
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ SOUSTAVA :
1N AC 50Hz, 230V
Ochrana (ČSN 332000-4-41 ed.3) :
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
doplňová ochrana proudovými chrániči

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresích výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

*Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.*


PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU
PRO INSTALACI DALŠÍCH PŘÍSTROJŮ
Vyrobit a nacenit dle této dokumentace

rozdávěč opatřit výrobním štítkem
označit přístroje, svorky
označit vývody



výrobce rozváděčů: VEOS Pospíšil Dolní Bojanovice
+420 602 727 253; mail: p.komosny@veos.cz

ZODP.PROJEKTANT Ing. Josef Hájek		ing.hajek@seznam.cz		AUTORIZACE Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz Mikulovská 604, 69142 Valtice	
město: Břeclav		KRAJ: Jihomoravský		IČ 13062522 +420 776898887	
INVESTOR: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav, 690 25				*ČKAIT č. 1001106*	
AKCE :				formát	4 x A4
Rekonstrukce elektroinstalace učeben, kabinetů a chodby				měřítka	
Technika prostředí staveb				ÚČEL	DPS
D.1.4 Silnoproud				Čís.ZAK.	190717
OBSAH :				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
Rozváděč PR1.1 /2.NP				D.1.4.4	



 **přívod stávající**

 **odvod stávající**

Ing. Josef Hájek *www.elektroatelier.cz*
Mikulovská 604, 69142 Valtice
IČ 13062522 ☎ +420 776898887

