



Č. M.	OBJ. MIJENOSTI	PLIČINA (M <sup>2</sup> )	SV. (M)
C201	WC MUŽI	4,10	3,27
C202	SOCIJALISTE	21,10	3,27
C203	UMIVALNA	5,80	3,27
C203a	WC MUŽI	9,80	3,27
C204	UČEBNA 3	63,40	3,27
C205	TEH. MIJENOST	2,80	3,27
C206	TEL. OSTREMA	23,10	3,27
C207	KABINET 5	18,90	3,27
C208	CHODBA	46,20	3,27
C209	UČEBNA 11	64,30	3,27
C210	UČEBNA 4	56,10	3,27
C211	KABINET 4	31,60	3,27
C212	UČEBNA 5	55,40	3,27
C213	UČEBNA 10	55,40	3,23
C214	ZB. TJE	40,00	3,27
C215	PREDŠIN WC	5,80	3,27
C215b	WC ŽENI	8,10	3,27
C216	KABINET	1,60	3,27
C217	WC UČITEL	2,80	3,27
C218	UČEBNA 7	55,40	3,27
C219	PREDŠIN WC	5,10	3,27
C220	WC MUŽI	19,10	3,27
C221	UČEBNA 8	56,10	3,27
C222	SBORNA	36,80	3,27
C223	UČEBNA 9	74,90	3,27
C226	SPOLJAZA KORIDOR	24,60	3,27
C236	VPHI	3,30	
C237	TEHNIČKA MIJENOST	2,00	
C240	CHODBA	135,50	3,10
C241	SOCIJALISTE	42,50	3,10

## LEGENDA MAP

# HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ (KABELY ULOŽENÝ VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

TRUEKA D32  
D2LAB 100/5

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ - 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S  
OVLADACÍ - 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

DOPLNJÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

40.000,-000=276.200 M.M. VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.V.PV			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLASTAVL VANA		
ZODP. PROJEKTANT	ING. JOSEF HRŠKA		
VÝKONOVÁ KONTROLA	ING. JOSEF HRŠKA		
STAVATEL	ING. ARCH. VLASTAVL VANA		
NÁZEV AKCE	SŠP Brno, Jilová, p.o.		
	Zateplení budovy pro teoretickou výuku		
	a doplnění nuceného větrání budovy		
OBJEKT:	OBJEKT: SŠP Jilová 36g., BRNO		
NÁZEV VÝKRESU	NÁZEV VÝKRESU		
PUDORÝS 2.NP	PUDORÝS 2.NP		
		a t e l i e r	
		2 0 0 2	
		JEDNÁ ZE SÍL, ZÁKONČENÍ A ŠKOLNÍ PRÁCE	
DATA	16.04		
PROJEKT	PROJEKT		
STUPEŇ	DPS		
ČÍSLO ZÁKAZY	A17016		
SPECIALIZACE	D.1.4.4 - MBR		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		
1:100	D.1.4.4-104		