




1.NP



2.NP



ŘEZ A-A'



Seznam částí				
Číslo položky	[ks]	Název	Technická data	Výrobce/kód
1.5	1	Tvarovka pro jímání kondenzátu	D 150 mm	<Nespecifikováno>
1.4	1	Výfuková hlavice	D 150 mm	<Nespecifikováno>
1.3	2	Protidešťová žaluzie	125/125 mm	<Nespecifikováno>
1.2	18	Dveřní mřížka	400/50 mm	<Nespecifikováno>
1.1	6	Malý axiální ventilátor	D 125 mm	<Nespecifikováno>

POZNÁMKY

Odvětrání hygienického zázemí bude v 1.NP pomocí nástěnných ventilátorů přes stěnu do exteriéru a v 2.NP bude pomocí nástěnných ventilátorů do centrálního VZT potrubí vyvedeného nad střechu objektu.
VZT potrubí bude Spiro patřičné dimenze. Potrubí bude vyvedeno na fasádu nebo nad střechu objektu.
Nápájení ventilátoru 230V.(řeší profese elektro)
Řízení ventilátoru bude upřesněno investorem (řeší profese elektro)

Zodpovědný projektant:		Projektant:	Kreslil:	Ing. Zbyněk Rabušic P.Bezruč 359 69142 Valtice rabusic@seznam.cz Tel.: 728119559
Ing. Zbyněk Rabušic		Ing. Zbyněk Rabušic	Bc.Jaromir Stýblo	
Kraj: Jihomoravský		Katastrální území : Valtice		
Investor: Středni vinařská kola Valtice, Sobotni 116, 691 42 Valtice				Formát: A2
Název akce: Prodejna zahradního centra ul. Sobotni, parc.č. 860 a 862, k.ú. Valtice				Datum: duben 2019
				Stupen: DSP
				Zak.č.: Z-10-2019
				IČO : 60120428
Obsah: Vzduchotechnika-odvětrání hygienického zázemí				M. 1:50
				Č.v. VZT.1