



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.

Kneslova 1067/5

618 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE / LINKA	BRNO
	721/007325/2014/JHa	Ing. Havlasová / 543 433 258	27.03.2014
VĚC			140327J1

Brno, k.ú. Řečkovice, Terezy Novákové 936/2, gymnázium, stavba „Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří-střešní nástavba“, vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Předložená projektová dokumentace řeší nástavbu 4. NP a související stavební úpravy a vybavení stávající budovy. Ke střednímu traktu budovy je navržena přístavba osobního výtahu (1200 x 2100). Množství dešťových vod se nenavýšuje. Odvodňovaná plocha navržených střech se oproti stávající odvodňované ploše nemění. V projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí byly navrženy vsakovací nádrže. Tyto nádrže jsou uvažované pro novou tělocvičnu a rozšíření střešních ploch. V rámci předkládaného řešení toto není předmětem stavby. Stávající objekt je připojen na inženýrské sítě, přípojky zůstávají beze změny. Kapacita gymnázia 500 studentů se po dokončení stavby nezmění.

Zásobování vodou

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou. Zájmová oblast je zásobena z tlakového pásma vodojemu Řečkovice, s max. hladinou vody na kótě 328,0 m n.m. Max. hydrostatický tlak vychází cca 0,40 MPa. Zásobování vodou pro nástavbu bude zajištěno rozšířením vnitřních rozvodů vody.

Odkanalizování

Objekt je napojen stávající přípojkou jednotné kanalizace. Splaškové vody budou odváděny v nezměněném množství, rozšířením vnitřních rozvodů kanalizace. Množství odváděných dešťových vod do přípojky se také nemění.

Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu budou umístěny mimo ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu.

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení.

Toto vyjádření platí pouze pro vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data jeho odeslání.

Příloha: PD

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR