

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

ARCH PROFI BAU spol. s r. o.

Kneslova 5
618 00 BrnoVaše žádost ze dne, značka:
06.02.2014Naše značka:
066140014
(7792)Vyřizuje:
Ing. Pavel Žák CSc.Brno dne:
06.02.2014**Věc: Vybudování zázemí pro výuku přírodovědných předmětů na gymnaziu v Brně - Řečkovících****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno - Řečkovice, Terezy Novákové 936/2
Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/5, Brno
Projektant: ARCH PROFI BAU spol. s r. o., Kneslova 5, Brno
Č. zakázky: 1106/168 Datum: 02/2014

Předmětem předložené dokumentace je nástavba 4.NP včetně nové střechy, přístavba s výtahem ve dvoře středního traktu, který zajistí bezbariérový přístup vnitřních prostor. V nové nástavbě (4.NP) je navrženo bezbariérové WC. Bezbariérový přístup je v zadní části včetně nového chodníku. Bezbariérový přístup do tělocvičny a jižního křídla bude zahrnut do druhé fáze rekonstrukce. Do doby realizace další etapy bude výuka pro osoby s postižením organizována v bezbariérově přístupných prostorách.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. upravit text v čistopise - liší se od výkresu - bezbariérové WC dle výkresu 2200 x 2580mm, u umyvadla svislé madlo (zkresleno vodorovně) - vyznačeno v dokumentaci - platí výkres.
2. do realizace navazující etapy musí být organizována výuka pro zdravotně postiženého studenta v bezbariérově přístupné části a to včetně stravování.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing. Pavel Žák, CSc., odborný konzultant
Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno
+420 606 134 790, zak@biotes.com