


Vývody z rozváděče RS-MG

Zásuvkové okruhy	
MF1 - CYKY-J 3x2,5	
MF2 - CYKY-J 3x2,5	
MF3 - CYKY-J 3x2,5	
MF4 - CYKY-J 3x2,5	
MF5 - CYKY-J 3x2,5	
MF6 - CYKY-J 3x2,5	
MF7 - CYKY-J 3x2,5	
MF8 - CYKY-J 3x2,5	
MF9 - CYKY-J 3x2,5	
MF10 - CYKY-J 3x2,5	
MF11 - CYKY-J 3x2,5	
MF12 - CYKY-J 3x2,5	
MF13 - CYKY-J 3x2,5	
MF14 - CYKY-J 3x2,5	
MF15 - CYKY-J 3x2,5	
MF16 - CYKY-J 3x2,5	
MF17 - CYKY-J 3x2,5	
MF18 - CYKY-J 3x2,5	
MF19 - CYKY-J 3x2,5	
MF20 - CYKY-J 3x2,5	
MF21 - CYKY-J 3x2,5	
MF22 - CYKY-J 3x2,5	
MF23 - CYKY-J 3x2,5	
O1 - CYKY-J 3x2,5	
V1 - CYKY-J 3x2,5	
Z26 - CYKY-J 3x2,5	
Z1 - CYKY-J 3x2,5	



Standardní výška zásuvek je 400mm nad podlahou. Odlišná výška je uvedena na výkrese.
Doplňkové označení zásuvek:
J - samostatně jištěný zásuvkový vývod
R - vývod pro pojízdný RTG přístroj

1:100 2M 8M

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ₁	POZNÁMKA
MÍSTNOSTI PROVOZU MAGNETICKÉ REZONANCE			
101	RECEPECE/ČEKÁRNA	18,9	
102	PŘÍPRAVNA	28,2	
103	SKLAD	9,7	
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,0	
105	VYŠETŘOVNA MR	38,0	
106	OVLADOVNA	13,5	
107	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,4	
108	POPISOVNA	11,6	
109	CHODBA	6,4	
110	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,6	
111	SVLÉKACÍ BOX	2,3	
112	SVLÉKACÍ BOX	2,3	
SOUSEDNÍ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI MR			
121	HALA/ČEKÁRNA	-	
122	CHODBA	-	
123	CHODBA	15,0	
124	PŘEDSÍŇ WC	2,1	
125	WC	1,4	
126	PŘEDSÍŇ WC	2,1	
127	WC	1,7	
128	CHODBA	-	
129	SPRCHA	2,6	
130	SPRCHA	2,4	
131	????	7,6	

Legenda zásuvek

- V - Zásuvka 2p + z, b. oranžová, 16A/230V
- Z - Zásuvka 2p + z, b. žlutá, 16A/230V
- MF - Zásuvka nespecifikovaná v zadání
- MF - Zásuvka 2p + z, b. bílá, 16A/230V
- PA - Zásuvka pro uzemnění uzemňovacích vodičů nebo ochranných vodičů

LEGENDY A POZNÁMKY- NN VIZ VÝKRES D.1.5.2

NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:
NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.


Autorizační razítko:

Schema:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
NEMOCNICE BŘECLAV, p.o.
Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci



Zpracovatel části:
Projektant
Ing. Miroslav Kozumplík
Herspická 813/5, 639 00 Brno
mobil: 608666444, 602704433
E-mail: info@kozumplik.com

Zodpovědný projektant
Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

Vypracoval
Ing. MIROSLAV KOZUMPLÍK

Pare:

Objekt (SO): D.1 Stavební objekt SO 01 -
Stavební úpravy pro magnetickou rezonanci

Datum: 08/2019

Část PD: D.1.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zakázkové číslo: 0-1535-3

Formát: 2FA4

Stupeň: DPS

Příloha: **Disp. schéma silnoproudou - zásuvky - 1.NP**

1:100

Číslo přílohy:
D.1.5-05