
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Dodávka 1 ks kontejnerového skladu nebezpečných látek

Dotaz k ZD č.1:

V technickém zadání této vaší poptávky je technicky popsán skladovací kontejner na nebezpečné látky v běžném provedení (materiál kontejneru ocelový pozinkovaný plech). Zároveň je však v zadání specifikován požadavek na certifikovanou požární odolnost, a na to, aby sklad tvořil samostatný požární úsek.

Otázka: Je tedy základní podmínkou opravdu certifikovaná požární odolnost a vlastnosti skladu jako samostatného požárního úseku?

Odpověď č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že základní podmínkou je dodání skladu s certifikací požární odolnosti a s vlastnostmi skladu jako samostatného požárního úseku.

V Brně, dne 30. 07. 2020


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení