

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor dopravy

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:	-	
Ze dne:	08.07.2019	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Č. j.:	JMK 99456/2019	Žerotínovo náměstí 449/3
Sp. zn.:		602 00 Brno
Vyřizuje:	Janošková	IČ: 70932581
Telefon:	541 651 248	(DS)
Počet stran:	2	
Počet příloh/listů:	-	
Datum:	16.07.2019	

III/37915 – LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO, ZASTÁVKA IDS, DÚR+DSP – vyjádření KrÚ JMK, odboru dopravy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) obdržel dne 08.07.2019 od společnosti VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno (IČ: 05705398), dále jen žadatel, žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „**III/37915 – LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO, ZASTÁVKA IDS**“. Žádost byla doložena výtahem neověřené dokumentace k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v elektronické podobě zpracovaným žadatelem (VIAT, s.r.o.; 05/2019), dále jen DÚR+DSP, a kopií plné moci žadatele k zastupování investora v jednání za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě ze dne 20.05.2019. Investorem stavby je Správa a údržba silnic JMK, p.o.k. (dále jen SÚS JMK).

Předložená DÚR+DSP řeší výstavbu dvou zastávkových zálivů pro autobusy IDS JMK včetně nástupišť, přístupových chodníků a přechodu pro chodce na silnici III/37915 v k.ú. Bílovice nad Svitavou, v blízkosti stávajících zastávek „U Jezírka“ a areálu LIPKY – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, pobočka Jezírko. Součástí stavby je i obnova krytu silnice III/37915 v délce cca 250 m s doplněním nebezpečné krajnice a výstavba veřejného osvětlení v blízkosti přechodu pro chodce a navržených zastávek. Délka nástupní hrany zastávky bude 18 m, výška nástupní hrany + 0,16 m z nájezdových zastávkových obrubníků, vyřazovací klín zálivu je navržen o délce 25 m, zařazovací klín je navržen na délku 10 m. Přechod pro chodce je navržen délky 6,5 m a šířky 3,0 m s navazující bezbariérovou úpravou chodníků. Jsou navrženy chodníky v celkové délce 121 m a šířce 1,50 -2,05 m. Chodník bude od silnice oddělen betonovým silničním obrubníkem šířky 150 mm. Dešťové vody budou pomocí příčných a podélných sklonů odvedeny do stávajících silničních příkopů a na okolní travnaté plochy, kde dojde k jejich zasakování. Součástí návrhu odvodnění je i zatrubnění stávající příkopy v dl. 46,50m z trouby DN 400. Stávající svislé dopravní značení, které nevyhovuje vzdáleností od nově budovaného přechodu, bude v rámci stavby odstraněno. Nově bude osazeno odpovídající dopravní značení vztahující se k návrhu přechodu a zastávek, dále snížení rychlosti na 70 km/h 300 m před přechodem pro chodce z obou směrů a současně snížení rychlosti na 50 km/h 100 m před přechodem z obou směrů. Rozhledové poměry na přechodu byly ověřeny dle ČSN 73 6110. Zastávkové zálivy budou vyznačeny vodorovným značením. Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Během stavby se nepředpokládá zřizování objízdnych tras ani jiných výluk v dopravě.

Ve věci předmětné žádosti KrÚ JMK OD uvádí:

Účelem stavby je umožnění bezpečného pohybu pěších mezi zastávkami IDS „U Jezírka“ a střediskem LIPKA, pobočka Jezírko, při silnici III/37915 výstavbou zálivových zastávek, přechodu pro chodce a navazujících pěších tras v bezbariérové úpravě. Stav povrchu vozovky silnice III. třídy (dle dokumentu z roku 2018) v dotčeném úseku je dle TP 87 klasifikován jako nevyhovující s množstvím poruch. Po případné sanaci podloží a výměně ložné a obrusné vrstvy vozovky v celkové délce cca 250 m a dalších přidružených úpravách dojde ke zlepšení stavebních a technických parametrů úseku tahu lokálního významu, silnice III/37915, a tím ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK), krajský úřad uplatňuje závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Při stavbě dle předložené DÚR+DSP nedochází k významné změně návrhových prvků silnice III/37915 a proto nebude KrÚ JMK OD vydávat závazné stanovisko ve věci řešení silnic II. a III. třídy v rámci územního řízení předmětné stavby.

S předloženou DÚR+DSP předmětné stavby „**III/37915 – LESNÍ ŠKOLA JEZÍRKO, ZASTÁVKA IDS**“ KrÚ JMK OD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy souhlasí bez připomínek.

Toto vyjádření Krajského úřadu není stanoviskem vlastníka veřejné dopravní infrastruktury podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ani stanoviskem vlastníka dotčených silnic II. a III. třídy podle zákona o PK pro potřeby správního řízení u stavebního úřadu.

Toto vyjádření Krajského úřadu nijak nenahrazuje potřebná rozhodnutí, stanoviska či vyjádření vydávaná obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle § 40 odst. 4 zákona o PK.

KrÚ JMK OD vykonává dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění, také funkci dopravního úřadu. Stanovisko dopravního úřadu KrÚ JMK bude vydáno samostatně.

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Michal Franek, v.r.
vedoucí oddělení rozvoje dopravy

Za věcnou správnost: Ing. Lenka Janošková, v.r.

Na vědomí: VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno (IČ: 05705398), **DS**