



POHLED P M 1:25

POUŽITÉ ZNAČKY

- HUP - hlavní uzávěr plynu
P - přechod LPE/ocel
KK - kulový kohout
G - plynoměr
Ⓜ - manometr
F - filtr
RP - regulátor tlaku plynu
VK - vzorkovací kohout
BAP - bezpečnostní uzávěr PEVEKO
Š - šoupátko

LEGENDA



- + + + vnitřní domovní plynovod NTL
+ + + stávající vnitřní domovní plynovod NTL
+ + + stávající přípojka plynu STL
- - - odzdušnění

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kuchyně - G 25 - nový

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1.1	plynový hořák VZT jednotky - nové	1	5,0 m ³ /hod
1.2	plynový kondenzační kotel Nefit EcomLine HR 43	1	4,6 m ³ /hod
1.3	plynový kotel Destila DPL 50	2	11,6 m ³ /hod
1.4	plynové spotřebiče v kuchyni - souhrn	7	7,04 m ³ /hod
CELKEM		9	28,24 m ³ /hod

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kotelny - G 40 (v.č. 4147386)

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
2.1	plynový kotel Protherm Grizzly 150 kW	2	34,4 m ³ /hod
2.2	plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB-162-100	3	31,59 m ³ /hod
CELKEM		5	65,99 m ³ /hod

Generální projektant Odpovědný projektant Výpracoval Kontroloval Místo	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav Ing. Vlastimil Fabíkovič Viktorie Kodlová Hustopeče		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz
Investor SOŠ a SOU HUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 16355474 Akce REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, HAVARIJNÍ STAV	Kopie Aut. 		
SO/PS Svazek D.5 Plynoinstalace Název výkresu PŮDORYS 1.NP, POHLED P	Archivní č. DSP19-059 Výkres č. 3-DSP19-059-3012 Datum Červenec 2020 Revize 00 Stupeň DSP Formát A4 Měřítko 1:100 Číslo výkresu PL-2		