



POUŽITÉ ZNAČKY

- HUP - hlavní uzavěr plynu
P - přechod LPE/ocel
KK - kulový kohout
G - plynoměr
RP - regulátor tlaku plynu
VK - vzorkovací kohout
F - filtr
⊖ - manometr
BAP - bezpečnostní uzavěr PEVEKO
S - šoupátko

LEGENDA

- + — vnitřní domovní plynovod NTL
— + — stávající vnitřní domovní plynovod NTL
— + — stávající přípojka plynu STL
- - - - - odvzdušnění

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kuchyně - G 25 - nový

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1.1	plynový hořák VZT jednotky - nové	1	5,0 m ³ /hod
1.2	plynový kondenzační kotel Nefit EcomLine HR 43	1	4,6 m ³ /hod
1.3	plynový kotel Destila DPL 50	2	11,6 m ³ /hod
1.4	plynové spotřebiče v kuchyni - souhrn	7	7,04 m ³ /hod
CELKEM		9	28,24 m ³ /hod

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ větev kotelny - G 40 (v.č. 4147386)

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
2.1	plynový kotel Protherm Grizzly 150 kW	2	34,4 m ³ /hod
2.2	plynový kondenzační kotel Buderus Logamax GB-162-100	3	31,59 m ³ /hod
CELKEM		5	65,99 m ³ /hod

Generální projektant Odpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Místo Investor SOŠ a SOU HUSTOPEČE, příspěvková organizace Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 16355474 Akce REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY KUCHYNĚ, HAVARIJNÍ STAV SO/PS Svazek D.5 Plynoinstalace Název výkresu PŮDORYS - NOVÝ PLYNOVOD		FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav Ing. Vlastimil Fabíkovič Viktorie Kodlová Hustopeče FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: fabae@fabae.cz www.fabae.cz	
Kopie		Aut.	
Archivní č.		DSP19-059	
Výkres č.		3-DSP19-059-3013	
Datum		Červenec 2020	
Revize		00	
Stupeň		DSP	
Formát		A4	
Měřítko		1:50	
Číslo výkresu		PL-3	