




E	E	E
D	D	D

POTRUBÍ TOPNÉ – STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ VRATNÉ – STÁVAJÍCÍ
POTRUBÍ TOPNÉ
POTRUBÍ VRATNÉ
POTRUBÍ EXPANZNÍ
POTRUBÍ DOPLŇOVACÍ
ODVOD KONDENZÁTŮ
PROPOJENÍ PRVKŮ KOTLOVÉ REGULACE

1	1	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL	
		o MAX. VÝKONU 120 kW, PŘI SPÁDU 80/60°C + REGULACE K3	
2	1	KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL	
		o MAX. VÝKONU 166 kW, PŘI SPÁDU 80/60°C REGULACE DIAMATIC - M3	
3		ROZDELOVACÍ RS KOMBI MODUL 150	
4		ODTAV SPALIN	
5		TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA REFLEX N 6 O OBJEMU 500 l	
6		HYDRAULICKÝ VÝROVNÁČ O DYNAMICKÝCH TLAKŮ HDVT IV	
7		TEPLOVODNÍ OBEHOVÉ ČERPADLO 25/1-6	
8		TEPLOVODNÍ OBEHOVÉ ČERPADLO 30/0,5-7	
9		TEPLOVODNÍ OBEHOVÉ ČERPADLO 40/0,5-4	
10		TEPLOVODNÍ OBEHOVÉ ČERPADLO 40/0,5-8	
11		TEPLOVODNÍ OBEHOVÉ ČERPADLO 50/0,5-8	
12		PROJEKČNÍ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 20 K 6,3 - DODÁVKA MaR	
13		PROJEKČNÍ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 32 K 16 - DODÁVKA MaR	
14		PROJEKČNÍ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 40 K 25 - DODÁVKA MaR	
15		PROJEKČNÍ SMĚŠOVACÍ ARMATURA DN 50 K 40 - DODÁVKA MaR	
16		NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SA 3	
17		ČPRAVNA VODY DEMIKOLONA S PŘÍSLUŠENSTVÍM DKC 39	
18		EL. ROZVADĚČ	

UK DN	UZAVŘAČÍ KLAPKA BEZPŘÍRUBOVÁ
BZK DN	BEZPŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA
SV DN	SELEKČNÍ VENTIL (dodávka MaR)
KF DN	KULOVÝ UZÁVĚR
ZK DN	ZPĚTNÁ KLAPKA
KKF DN	KULOVÝ UZÁVĚR S FILTREM
STAD DN	VYVÁŽOVACÍ ARMATURA
STAF DN	VYVÁŽOVACÍ ARMATURA
PV 1/2 1/4	POJISTNÝ VENTIL
VK DN	KOHOUIT PLNÍCÍ A VYPUSŤOČÍ
AOV DN	AUTOMATICKÝ OVBĚZNOUSKÝ VENTIL
M	TLAKOMĚR ROZSAH 0-0,6 MPa
TE	TELOMĚR TECH. KONT. ROZSAH 0-120 °C
KKE	UZÁVĚR UZÁVĚR PRO EXPANZNÍ NADOBU
IZ	IZOLACE TEPELNA

Výnosové úpravy	Zodp. pro úpravy	Kontroloval	 Projekce a odborné Brno tel. 738 570 520
Kraj JM	00: BRNO MĚSTO		
Investor: SRS Brno, příprávkové organizace, Hybešova 253/15, 602 00 Brno	C. rozkazy		4341
Stavba:	K. 2020		03/2020
Acce:	Stupeň		III
Objekt: HYBEŠOVA 253/15, BRNO	Formát		10 x A4
	Měřítko		1:20
	Soubor:		Arch. č.
Část profese	VÝPRAVNÍ KOTELNA, PODPORY	Přihl. číslo	03